

Numer B/26/055205	Miejscowość Ostrów Wielkopolski	Data 14-07-2026
-------------------	------------------------------------	-----------------

ANEKS nr 1 do WARUNKÓW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Kaliszu

stanowiący tekst jednolity z dn. 24.09.2026r.

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny jednorodzinny,
Adres (Nr działki): Sieroszewice, dz. nr 984/1 gm. Sieroszewice,
(zasilanie z proj. stacji transformatorowej SN/nn, zgodnie z warunkami
budowy sieci nr B/26/003102 z dnia 20-01-2026r.)

Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

- nie dotyczy

2.2. Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy,

2.3. Urządzenia nn:

- pobudować linię kablową niskiego napięcia o przekroju 240 mm² od złącza kablowego nr Z4209092 do kablowej rozdzielni szafowej zintegrowanej w granicy działek nr 984/1 i 984/2,
- pobudować linię kablową niskiego napięcia o przekroju 240 mm² od złącza kablowego nr Z4203888 do w/w kablowej rozdzielni szafowej zintegrowanej; istniejący kabel typu YAKXS 4x70mm² od złącza kablowego nr Z4203888 do złącza nr Z4209092 wykorzystać jako element zespolonej instalacji uziemiającej lub unieczynnić,
- pozostawić pętlę zapasu kabla na terenie działek nr 984/3, 984/4, 984/9 + 984/13 przy granicy pasa drogowego,
- budowę przyłącza do ww. obiektu zrealizować w oparciu o warunki przyłączenia wydane dla wnioskowanego obiektu.

2.4. Demontaże:

- nie dotyczy,

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- Układ sieci sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C
- Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
- System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV: nie dotyczy,

- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - 15 kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A i czas wyłączenia zwarcia - s
 - Moc zwarcia na szynach 15 kV - MVA i czas wyłączenia zwarcia - s
- w stacji GPZ

- System ochrony od porażeń uziemienie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- 4.1.1. Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskać wymaganą ww. przepisami decyzję administracyjną.
- 4.1.2. W kosztorysie stanowiącym załącznik do opracowanej dokumentacji projektowej należy wydzielić kosztowo część inwestycji związanej z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wnioskowanego obiektu oraz część inwestycji związanej z modernizacją istniejącej sieci elektroenergetycznej.
- 4.1.3. Koncepcję przebudowy linii nN na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzgodnić w RD w Ostrowie Wlkp.
- 4.1.4. Dokumentację projektową sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Dziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu RD Ostrów Wielkopolski.
- 4.1.5. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy sieci elektroenergetycznej podlega zatwierdzeniu w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim.
- 4.1.6. Projektowane urządzenia, instalacje i sieci powinny spełniać wymagania określone w Standardach technicznych ENERGA-OPERATOR SA.
- 4.1.7. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawierać Wytyczne Realizacji Inwestycji, które w maksymalny sposób muszą uwzględniać realizację zadania w technologii PPN (prac pod napięciem) oraz ograniczać do minimum czas wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA procedurą pn. „Standardy dotyczące ograniczenia przerw planowanych”.
- 4.1.8. Zgody na posadowienie urządzeń elektroenergetycznych należy pozyskać zgodnie z obowiązującą w ENERGA-OPERATOR SA „Procedurą nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych”.
- 4.1.9. Projektowaną linię kablową prowadzić wzdłuż granic działek i ciągów pieszo-jezdných.
- 4.2. Inne wymagania: nie dotyczy.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Kaliszu.


Grochowski Roman
OPRACOWAŁ
Kierownik
Działu Przyłączeń
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofska 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski