

1:400

S2-00079 Gąski
obw. 6 (nowy)
tr. 100 kVA

Do wybudowania:

- przyłącze kablowe min. 4x120 mm², dł. ok 30 m;
- złącze KRSN-PP;
- zdemontować istniejący układ pomiarowy.

