


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Kalisz, ul. Łazurowa
Gmina	Miasto Kalisz
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego	306101_1.0160 160 Dobrzec
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK.6640.01.260.2026
Imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	PL-2000 strefa 6
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	20.04.2026
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik
Geodezja Pruchnik Sp. z o. o. ul. Bolesława Poboznego 9 62-800 Kalisz tel. 62 766 36 74 tel. 885 99 44 55 NIP 618 21 49 939	 TOMASZ PRUCHNIK geodeta uprawiony Upr. GUBIK Nr 20982 Podpis kierownika prac geodezyjnych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Mapę opracowano bez ustaleń z tytułu służebności gruntowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK.6640.01.260.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kalisza
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 1 z dnia 23.04.2026 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik nr uprawnień 20982

Projektowane przyłącze kablowe nN
NA2XY(YAKXS)4x120mm²
L = 20/23

Rura osłonowa SRS 110
L = 6m - przecisk

istniejący kabel NA2XY(YAKXS)4x120mm²
należy przeciąć, odkopac na dł. 10m i
wprowadzić do nowo projektowanej szafki
pomiarowej KRSN- P2/2F-NH2/R-NH00/F.
Pomiędzy miejscem przecięcia a szafką
pomiarową ułożyć nowy kabel
NA2XY(YAKXS)4x120mm²
L = 20/23m i połączyć go za pomocą mufy
POLJ-01/4x70-120

Projektowana szafka pomiarowa
KRSN- P2/2F-NH2/R-NH00/F
Rura osłonowa DVK 110
L = 1m - przekop

ZPU	Zakład Projektowo Usługowy - Paweł Buchelt Kalisz ul. Podmiejska 32/70		
Nazwa:	Plan budowy przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego - jednorodzinne na dz. nr 11/4 w m. Kalisz ul. Łazurowa		
projektant	mgr. inż. Paweł Buchelt	Stadium:	PT WYK.
asystent proj.	Wł. Krasa	branża:	ELEKTRYCZNA
obiekt	Przyłącze kablowe nN elektroenergetyczne	skala:	1:500
adres	Kalisz ul. Łazurowa	Data:	Marzec 2026
inwestor	ENERGA - OPERATOR Oddział w Kaliszu	Nr zlec.	OB/41/2600369
		Nr rys.	01