

Wytczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**Nr OBMB1/53/26108**

Nazwa i adres obiektu: stacje tr: Kretomino Wieś nr 30303, Palczewice Przepompownia nr T531797, Będzino SHR nr 30954, Karwice Wieś nr 30256, Rusko II nr 31666, Konikowo IV nr 31107, Żydowo Hotel nr T531912, Domachowo II nr 30843, Węgorzewo nr 30313 oraz Węgorzewo Hydrofornia nr 31119

Praca: Wymiana stanowisk słupowych 0,4 kV - Rejon Koszalin: stacje Kretomino Wieś nr 30303, Palczewice Przepompownia nr T531797, Będzino SHR nr 30954, Karwice Wieś nr 30256, Rusko II nr 31666, Konikowo IV nr 31107, Żydowo Hotel nr T531912, Domachowo II nr 30843, Węgorzewo nr 30313 oraz Węgorzewo Hydrofornia nr 31119

I. Prace na nn:

1. Winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. Warunki wykonania prac:

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów

TAK ☒NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☒EOP ☐

- Ilość 1 szt. Moc 160 kVA .

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

III. Prace na SN, bądź SN i nn:

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☒EOP ☐

- Ilość 1 szt. Moc 160 kVA ..

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci

- ilość wyłączeń: 2
- czas wyłączeń: 6 godz.

V. Uwagi:**Po wykonaniu projektu oraz jego weryfikacji zostanie określany czas realizacji zadań oraz pracy agregatów.**

Sporządził

Pracownik MZE:

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X