

Numer B/26/050974	Miejscowość Płock	Data 29-06-2026
-------------------	-------------------	-----------------

AKTUALIZACJA nr 1 z dnia 04-09-2026r. do WARUNKÓW BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A Oddział w Płocku

Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 podaje, że aktualizuje się przedmiotowe Warunki Budowy Sieci. W związku z powyższym w Warunkach Budowy Sieci Nr B/26/050974 zmianie uległ punkt: 2.3. otrzymując następujące brzmienie:

2.3. Urządzenia nn:

- Od istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn nr S1-01288 Płock Dobrzyńska wybudować linię kablową nn typu: NA2XY (YAKXS) o przekroju min. 4x120mm² SE w kierunku działki nr 171/2 wraz ze złączem kablowym nn typu KRSN na działce nr 171/2.

Pozostałe punkty warunków numer B/26/050974 pozostają bez zmian.

Kawka Jarosław
OPRACOWAŁ
tel.

Kierownik
Dział Przyłączeń Płock
w ZATWIERDZIŁ
Wojciech Turek

Otrzymują: 1. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku, Dział Przyłączeń Płock
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock