

Numer P/26/044851

Miejscowość Płock

Data 29-06-2026

**Aktualizacja nr 2 z dnia 04-09-2026r.****WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA**DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A.  
Oddział w Płocku

Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", informuje, że w Warunkach Przyłączenia nr P/26/044851 w punktach nr: 5., 7.1.3., 7.1.7., 12.1. zmianie ulegają istniejące zapisy w związku z powyższym otrzymując następujące brzmienie:

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:  
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjściu przewodów w kierunku instalacji odbiorcy;
- 7.1.3. Urządzenia nn:
- Wybudować linie kablową niskiego napięcia wraz z rozgałęźnym złączem kablowym typu KRSN - zgodnie z aktualizacją nr 1 warunków budowy sieci nr B/26/050974;
  - Wybudować przyłączy kablowe typu YAKXS o przekroju min. 4x35mm<sup>2</sup> od ww. projektowanego złącza rozgałęźnego typu KRSN do szafki pomiarowej - wg potrzeb, którą należy usytuować na przyłączanej działce w pobliżu ww. projektowanego złącza rozgałęźnego typu KRSN w linii rozgraniczającej (gdy działka znajduje się w terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) albo w granicy lub ogrodzeniu działki (gdy działka znajduje się w terenie gdzie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) od drogi dojazdowej z dostępem do wyposażenia od strony drogi;
- 7.1.7. Demontaże:
- Demontażu istniejącego przyłącza napowietrznego w kierunku budynku Kazimierza Wielkiego 38c.
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
- Opracować projekt budowlany - wykonawczy (zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator S.A. standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku - Dział Dokumentacji Energetycznej.

Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/26/044851 pozostają bez zmian.

Jarosław Kawka  
OPRACOWAŁ  
tel. ....

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku, Dział Przyłączy Płock  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock

ZATWIERDZIŁ

Kierownik  
Dział Przyłączy Płock

*Wojciech Turek*  
Wojciech Turek