

Wytczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**Nr OBMB1/53/26113****Nazwa i adres obiektu:** Stacja tr. 31004 Łazy Bryza ul. Wąska dz.73/2 obręb 0024**Praca:** Wymiana rozdzielnicy wewnętrznej 0,4kVw stacji dwutransformatorowej wraz z mostami kablowymi nn w st. tr. 31004 Łazy Bryza**I. Prace na nn:**

1. Winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. Warunki wykonania prac:

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów

TAK ☒NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☒EOP ☐

- Ilość 1 szt. Moc 250 kVA ..

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

III. Prace na SN, bądź SN i nn:

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☒EOP ☐

- Ilość 1 szt. Moc 160 kVA ..

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość.....moc.....

IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci

- ilość wyłączeń: 1
- czas wyłączeń: 6 godz.

V. Uwagi:

Po wykonaniu projektu oraz jego weryfikacji zostanie określany czas realizacji zadań oraz pracy agregatów.

Sporządził
Pracownik MZE: