

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Z.40600.414.2026
Polożenie obszaru opracowania	Gaj 62-610 Sopotno
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 301013_2
	nazwa Wierzbinek
Obręb ewidencyjny	identyfikator 0004
	nazwa Gaj
Skala mapy	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych	prostopadłych płaskich 2000/6
	układu wysokości PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księdze wieczystej
KARYKOWSKI GEODEZJA, MARCIN KARYKOWSKI Honoratka 18, 62-561 Ślesin NIP 6653002585 REGON 364643397 tel. 695 210 280 karykowski.geodezja@gmail.com Nazwa wykonawcy	
Marcin Karykowski inż. geodeta Honoratka 18, 62-561 Ślesin tel. 695 210 280 Imię i nazwisko geodety który opracował mapę	
Data opracowania mapy	02.02.2026r.
Poświadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Z.40600.414.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Koniński
Wykonawca prac geodezyjnych	Karykowski Geodezja, Marcin Karykowski
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół z weryfikacji nr P.3010.2026.455 z dnia 02.02.2026r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

Rozdzielnica KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
- R < 30 Ohm

Przecisk w rurze Arot SRS O 110 - 6mb.
Kabel NA2XY (YAKXs) 4x120mm - 63/83mb.

Przepust w rurze Arot DVK O 110 - 25mb.
(przy zbliżeniu z krzewami i drzewami)
Kabel NA2XY (YAKXs) 4x120mm - 63/83mb.

Przecisk w rurze Arot SRS O 110 - 25mb.
(przy zbliżeniu z krzewami i drzewami)

UWAGA: Prace w pobliżu drzew i krzewów wykonać zgodnie z obowiązującymi w ENERGA OPERATOR SA "Zasadami ochrony zieleni przy realizacji prac inwestycyjnych i remontowych"

LEGENDA:

- złącze kablowe
- kabel NA2XY (YAKXs) 4x120mm
- przecisk lub przepust w rurze O 110

Temat	Plan budowy linii energetycznej nn dla przyłączenia zasilania budynku mieszkalnego
Adres obiektu	Gaj gm. Wierzbinek
Obiekt	Przyłączenia zasilania budynku mieszkalnego
OBI	47/2503177
Inwestor	ENERGA - OPERATOR SA 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130
Projektował: mgr inż. Maciej Bartczak	mgr inż. Maciej Bartczak
Uprawnienia: GPB.I.7342 - 26/97	nr GPB.I. 7342-26/97
Opracował: Asystent projektanta mgr inż. Patryk Okupny	mgr inż. Patryk Okupny
Data	Lipiec 2026r
Skala	1:500
Rys	E-01