





rodzaj wyrobu		drzwi zewnętrzne			
symbol		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4
schemat 1:100					
wymiary w świetle otworu [cm]	So	122	142	142	140
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	Ho	250 (208+42)	250 (208+42)	212	222
	S	106	126	122	128 (90+38)
	H	203	203	204	205
ościeżnica		stalowa systemowa	stalowa systemowa	stalowa systemowa	aluminiowa systemowa
kierunek otwierania		L P	L P	L P	L P
łosc szuk		1 -	1 -	1 -	- 1
łosc ogółem		1	-	1	1
kolor		kolor profili i wypełnień: RAL 7022			
uwagi		Konstrukcja systemowa stalowa, płaszczyzna z naswieblen gornym. Wypełnienie naswiebla ze szkła białego nieobrobionego zespolanego. Wypełnienie: - Samozamykacz z blokadą, montowany od wewnatrz. - Zamek na wkłódkę patentową, antyrozwydrzenie z kluczykami frezowanymi. Błste oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3. - Klamko Wypełnienie w okiesisto: - Samozamykacz z blokadą, montowany od wewnatrz. - Zawieszki skrzydła -3 szt. gornopółkowe z obciążeniem 80 kg. np. Dr Hønn. - Hłamki np. Hoeffke (nr 902.92.740) z okysydowanym aluminium lub inne o tym samym kształcie lub pochył np. Hoeffke ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o takim samym kształcie. - Dwa zamki na wkłódkę patentową, antyrozwydrzenie z kluczykami frezowanymi. Błste oryginalnych kluczy w komplecie: min. 3szt. - Zamek zapadkowy lub hakowy ze sprężyną powolną.			
lokalizacja		kolonia	komunikacja		

DA1		DA2		DA3	
125mm		125mm		125mm	
111	131	111	111	111	111
211	211	211	211	211	211
90	90	90	90	90	90
205	205	205	205	205	205
aluminowa systemowa		aluminowa systemowa		aluminowa systemowa	
L	P	L	P	L	P
2	1	1	—	3	1
4				4	
RAL 7022					
– Drzwi pełne z pakietu (bloca ALU 2 mm–styroplan–bloca ALU 2 mm) – Lakierowane proszkowo na kolor RAL 7022 – Okucia i osłaniania w kolorze RAL 7022 – Wypełnienie szkrytło ze szkła pojedynczego kustrzanego, grawerowanego 40%, hartowanego o grubości 6 mm w formie lustra weneckiego przekazytło od strony przedzłonki WC lub zopłeczka. – Samozamkująca z modyfikacją obkrowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedzłonki WC lub zopłeczka. – 3 zawiasy gornopokłowe z obkrowieniem 80kg. – Pochoywy np. Hafele, dwustronny ze stali kwasoodpornej o30mm dł. 125cm montowany na wysokořci 26,5 od posadzki – szklidłowanie szklidłowanie. – Okleiny wendyżonke o srednicy 30mm obrabiane kolierzem z aluminum. – Chrom, ralkowy z funkcją zamknięcia WC – zamek. – W drzwiach aluminowych prowadzacych bezpośrednio do toalet, pomieszczenia przysznika, POKD rozeta okragla z zamknięciem i indyklatorem woda/zopłeczka ze stali nierdzewnej szklidłowanie. – Drzwi wykonane frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szerokořci 10 cm na pełnej wysokořci szklidłowanie drzwiowego. Na posle od strony zewnetrznej oznakowanie zgodne z przeznaczeniem lub funkcją pomieszczenia – frezowane pikłogramy					
korytarz główny toalet, korytarz dostępný ze strefy kas		korytarz strefy magazynowej		toalety klientów	

drzwi wewnętrzne drewniane				drzwi przesuwne			
D1	D6	D3	D4	D5	Dp1		
prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm	prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm	prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm	prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm	prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm	prześliczenie (szkle przeszyte, wypełnienie: tynk PC, 2 folie gr. 3mm, z warstwą (dł) frezowany pas ze stali nierdzewnej o szerokości 28 cm (gr. 1mm) na pełnej wysokości skrzydła od strony pochwytu pochwyt - dł. 125cm		
100	90	100	90	120	90		
214	214	205	205	205	200		
90	80	90	80	110	90		
208	208	200	200	200	200		
stalowa, RAL 7022	stalowa, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	stalowa regulowana, RAL 7022	-		
L	P	L	P	L	P	drzwi przesuwne	
2	-	3	3	2	1	2	
2	-	6	3	3	1	2	
RAL 7022		RAL 7022 = Porta Antracyt		RAL 7022 = Porta Antracyt		RAL 7022 = Porta Antracyt	
- Skrzydło pełne, płaskie lub z prześliczeniem, przylgowe - Grubość skrzydła ok. 42 mm, wypełnienie płyty pełna np. "porok" - Uszczelnienie w przylce skrzydła - 3 zawiasy SFS - chrom - Limitnik HPL o grubości min. 0,8 mm odpowiadający kolorystyce Formica F5374 - Skrzydło podcięte w sznurku do oszczędności o 15 mm - 4 szt. tuleje wentylacyjne o 35mm - stół nierdzewny szczotkowany - Zamek rdzewny z funkcją zamknięcia WC - chrom - Rozeta okrągła z zamknięciem i indywidualnym walek/zajęte ze stali nierdzewnej szczotkowanej - Pochwyty np. Hafele, dwustronny z osł. kwadratowej 300mm d. 125cm montowany na wysokości 28,5 od podłogi - stół nierdzewny szczotkowany - Na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z pigmentem (od strony zewnętrznej) i bez pigmentu od strony wewnętrznej - Ościeżnica słupki regulowana - miedziowa w kolorze RAL 7022 - Samozamykacz z opóźn. blokowania - Drzwi wyposażone o podwyższonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasy wytrzymałości mechanicznej zgodnie z PN-EN 1155:2001, lub inne o parametrach nie gorszych niż wskazane jako przykład drzwi.							
Drzwi wewnętrzne drewniane, skrzydło pełne, obiciejście stalowe regulowane.		Drzwi zewnętrzne przesuwne, skrzydło pełne, obiciejście stalowe regulowane.		Drzwi zewnętrzne przesuwne, skrzydło pełne, obiciejście stalowe regulowane.		Drzwi zewnętrzne przesuwne, skrzydło pełne, obiciejście stalowe regulowane.	
Wypełnienie przesuwana płyta aluminium lub inny materiał o nie gorszej wytrzymałości. Nieuodpornie na skrzydło drzwiowe wykonane z płyty podłazowej, pilśniowej, styropianowej lub korkowej. Wszystkie drzwi zapoczątkowane okiennie CPL.		Okłina HPL ze względu na właściwości i odporność na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudników.		Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna) np. Porta Axa Nikid o 4 klasie kategorii użytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasy kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005.		Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna) np. Porta Axa Nikid o 4 klasy kategorii użytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasy kategorii użytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005.	
Wszystkie drzwi drewniane zapoczątkowane bezprzeglądowe w okoszarze:		Wszystkie drzwi drewniane zapoczątkowane bezprzeglądowe w okoszarze:		Wszystkie drzwi drewniane zapoczątkowane bezprzeglądowe w okoszarze:		Wszystkie drzwi drewniane zapoczątkowane bezprzeglądowe w okoszarze:	
- Zawiasy skrzydła 3 szt.		- Zawiasy skrzydła 3 szt.		- Zawiasy skrzydła 3 szt.		- Zawiasy skrzydła 3 szt.	
- Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna)		- Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna)		- Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna)		- Kłmki, okucia i szpilki pokryte galwanizacją w kolorze nikiel mat (satyna)	
- Drzwi do łazienki i łazienkowe wyposażone w słony wentylacyjny oraz zamki łazienkowe.		- Drzwi do łazienki i łazienkowe wyposażone w słony wentylacyjny oraz zamki łazienkowe.		- Drzwi do łazienki i łazienkowe wyposażone w słony wentylacyjny oraz zamki łazienkowe.		- Drzwi do łazienki i łazienkowe wyposażone w słony wentylacyjny oraz zamki łazienkowe.	
- Opcjonalnie wyposażenie w samozamykacz		- Opcjonalnie wyposażenie w samozamykacz		- Opcjonalnie wyposażenie w samozamykacz		- Opcjonalnie wyposażenie w samozamykacz	
- Opcjonalnie zawias umożliwiający wyłożenie		- Opcjonalnie zawias umożliwiający wyłożenie		- Opcjonalnie zawias umożliwiający wyłożenie		- Opcjonalnie zawias umożliwiający wyłożenie	
- Drzwi prowadzące do pomieszczenia z prysznicem dla klientów wyposażone w zamki na wstępnym poziomie, w komplecie: min. 3		- Drzwi prowadzące do pomieszczenia z prysznicem dla klientów wyposażone w zamki na wstępnym poziomie, w komplecie: min. 3		- Drzwi prowadzące do pomieszczenia z prysznicem dla klientów wyposażone w zamki na wstępnym poziomie, w komplecie: min. 3		- Drzwi prowadzące do pomieszczenia z prysznicem dla klientów wyposażone w zamki na wstępnym poziomie, w komplecie: min. 3	
- W międzopodłazie skrzydło drzwiowe wykonane jest na solidne lub kłmki w pełnym otworze drzwi i może uderzać o solidne słowaczki odbijające solidne okiennie okiennie do ściany w kolorystyce ściany.		- W międzopodłazie skrzydło drzwiowe wykonane jest na solidne lub kłmki w pełnym otworze drzwi i może uderzać o solidne słowaczki odbijające solidne okiennie okiennie do ściany w kolorystyce ściany.		- W międzopodłazie skrzydło drzwiowe wykonane jest na solidne lub kłmki w pełnym otworze drzwi i może uderzać o solidne słowaczki odbijające solidne okiennie okiennie do ściany w kolorystyce ściany.		- W międzopodłazie skrzydło drzwiowe wykonane jest na solidne lub kłmki w pełnym otworze drzwi i może uderzać o solidne słowaczki odbijające solidne okiennie okiennie do ściany w kolorystyce ściany.	
toalety klientów		oneks porządkowy		Przeświat nad podłoga 15cm		Zawiasy 180 stł - drzwi wykładane	
		pom. socjalne, biuro kierownika, szatnia personelu, pom. pierwszej pomocy		Pom. personelu		magazyny	
		łazienki personelu				strefa kos/ bistro	

rodzaj wyrobu	Ścianka gipsowa	
symbol	Zs1	Zs2
schemat 1:100		
uwagi	Ścianki systemowe WC i łazienki wykonane z HPL (high pressure laminate) gr. 10mm. Charakterystyka systemu: -okucie i wyposażenie z maszyn nierdzewnych lub opcjonalnie aluminium anodowanego -wklejenie drzwi przy pomocy zamka-podciśnięć -indykator zajętości/ wolno -regulacja wysokości wsporników -opcjonalnie możliwość zamontowania wsporników pod ścianką działową (efekt ściany zawieszanej w powietrzu) -możliwość malowania profili w paletę kolorów RAL. Barwne anodowanie profili. Możliwość drukowania motywów dekoracyjnych i grafiki na polichlorydnych elementach i całych ścianach kabini -system o podwyższonej odporności na zaryzanieza predestynowany do toalet o dużym obciążeniu ruchem -kolorystyka ścianek zgodna z formica F5378 elegant oak lub zgodna z wytycznymi PKN ORN Szerokość drzwi w świetle min. 80cm Wysokość całkowita 201cm Prześwit nad podłogą 15cm	
lokalizacja	toaleta męska	toaleta damska

rodzaj wyrobu symbol schemat 1:100		
	witryna aluminiowa W1 WITRYNA W1	Witrzna W2
wymiary otworu w murze [cm]	2087+918x300	197x300
ilość ogółem	1	1
kolor	RAL 7022	RAL 7022
uwagi	- Fasada na frontowej i bocznej elewacji z systemowym narożnikiem. - Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepła na pełną wysokość słony. Szerokość słupów i ryglu fasady 50 mm. Maksymalna głębokość słupów fasady = 180 mm od wewnętrznej krawędzi słupa do zewnętrznej krawędzi słupa. Takie same przekroje słupów i rygli fasady. Przy drzwiach automatycznych słupy i rygle połowkowe tj. z przekładką termiczną. - Wypełnienie fasady ze szkła zespolonego białego thermoflat oraz w posle witrny powyżej 300 cm z wypełnieniem nieprzezroczystym. - Zewnętrzna tafa ze szkła bezpiecznego klasy P 4. - Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien i drzwi mogą być wiekaze niż wartości U(max) wynoszące przy H ≥ 16 st. C = 0,9 [W/(m²K)] - Słoki konstrukcyjny słupów aluminium zgodny z normą EN 573 cz. 3 i 4., właściwości mechaniczne zgodne z normą EN 755 cz.2. - W przypadku witrny z wyjściem na taras, słowoc drzwł uchylne z profili ciepłych szklone podwojnie, szkłem zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1). Drzwi wyposażone zamek i samozamykacz - Przekładki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu. - Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na działanie promieniowania UV. - Powłoki lakiernicze proszkowe, odporne na działanie promieniowania UV, na korozję, korozje niklowe, oraz na uderze kabru i polysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. - Wytrzymałość połączenia pasów poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niż 240 kgf / 10 cm, a wytrzymałość na ścinanie izolacji nie mniejsza niż 300 kgf / 10 cm. - Podokiennek zewnętrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakończonęgo zostępkami w kolorze RAL 7022 - Montaż słupów do konstrukcji słony zo pośrednictwem łzw, bułow - Wszystkie elementy maskujące z tworzywa sztucznego w kolorze słuasłki aluminiowej.	

ZMIANA NR:		OPIS ZMIANY:		DATA ZMIANY:	
INWESTOR:		 ORLEN SA ul. Chemiczków 7 09-411 Plock		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  ARCH.P.M. Sp. z o.o. S.K. 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112 tel: 506 144 855, 600 020 874 www.archpm.pl , biuro@archpm.pl	
INWESTYCJA:		Rozbudowa i przebudowa budynku stacji paliw wraz z rozbiórką budynku stacji transformatorowej oraz przebudową niezbędną infrastruktury technicznej			
ADRAS INWESTYCJI:		województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki, 59-900 Zgorzelec, ul. Słowiańska 1 dz. nr: 3/3, 4, obręb ewidencyjny : III, 022502_1,0003, jednostka ewidencyjna : 022502_1, Miasto Zgorzelec			
TYTUŁ RYSUNKU:		ZESTAWIENIE STOLARKI			
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY		NR DZIAŁU:	NR RYSUNKU: 10
SKALA:		1:100		REWIZJA:	DATA: 30.04.2026
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		BIURO BRANŻOWE:	ARCH. P. M. Sp. z o.o. Sp.k., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 112 www.archpm.pl , biuro@archpm.pl
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Paweł Choma uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej nr 42/DSOKK/2012					