

TSa 20/100
3 kVA

przebudować odcinek sieci
napowietrznej nn na AsXS_n
minimum 4x95mm²

cały obwód linii
napowietrznej nn ma
800 metrów wykonany
AL-4x50mm²

