

0021 - 164/61

0021 - 190/3

0021 - 190/7

0021 - 164/28

0021 - 189/12

Z6404861 P3-Rs/LZV/LZR/F

0021 - 190/6

0021 - 164/29

0021 - 190/14

0021 - 189/11

0021 - 189/18

Z6404860 P3-Rs/LZV/LZR/F

0021 - 189/13

0021 - 190/9

14130201 - Z6405348 (1)
YAKXS 4x120
L = 234m

0021 - 189/14

0021 - 189/10

0021 - 189/24

14130201a
YAKY 4x120
L = 221m

14130201 ZK-1/L+TL4/R/F

0021 - 189/15

0021 - 189/16

0021 - 189/23

* zaobudowa zmian kablowo-przewodnego na zapasie linii kablowej 0,4kV zgodnie
z projektem ORB/64/2202945 (kolejny etap)
* zmiana proj. zabezpieczenia przeciwwłamkowego na ETIMAT 3P 32A

1:500

P125/090219- zastępcie dołączone dz. 189/13 moc 20kV rob. 3x32A

18.11.2015
Technik Wiodący
ds. Przyłączeń
Sebastian Pose

Os-1413 TR100kVH
Obw OZ 9751 3kV00
YAKXS 4x120mm² 231m
YAKXS 4x120mm² 231m