

powiat :**koniński**
jednostka ewidencyjna : 301003_2 KAZIMIERZ BISKUPI
obręb ewidencyjny : **0019 WIERUSZEW**
położenie obszaru opracowania: WIERUSZEW

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Data opracowania mapy:		18-06-2026
Nazwa układu	prostokątnych płaskich	2000/6
współrzędnych	układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		Z.40600.2253.2026
Oznaczenie granic obszaru, który był aktualizowany		---
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów oraz sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zgłoszone do pomiaru w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub brak jest informacji w instytucjach branżowych

USŁUGI GEODEZYJNE
„Roman JANCZAK”
62-580 Grodziec, ul. Szkolna 13
tel. 63 248 53 35, 691 777 911
REGON 310220151

GEODETA UPRAWNIONY
Roman Janczak
Zezwolenie Nr 16420

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	Z.40600.2253.2026
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PODGiK w Koninie
Wykonawca prac geodezyjnych, nr uprawnień zawodowych, kierownik prac	Roman Janczak, 16420
Data i nr sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.3010.2026.2259 z dn. 18.06.2026 r

GEODETA UPRAWNIONY ROMAN JANCZAK, Zezwolenie Nr 16420

Proj. kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV
typu NA2XY 4x120 mm² SE
Rzędna terenu: 97,7
Rzędna kabla: 91,0

LEGENDA:

- 49, projektowana szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F - 1 szt., R≤5 Ω, do posadowienia na dz. 49/7, na głębokości 0,7 m od powierzchni gruntu, zasilanie - obwód nr 2 stacji 51130
- projektowany kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV typu NA2XY 4x120 mm², układać na głębokości min. 0,7 m - 91/130 mb
- projektowana rura osłonowa typu DVK - do ułożenia metodą wykopu otwartego na głębokości min. 0,7 m
- projektowana rura osłonowa SRS - do ułożenia metodą wykopu otwartego na głębokości min. 1,0 m (dz. 49/9, 49/10) oraz metodą przecisku/przewiertu sterowanego na na głębokości min. 1,5 m (dz. 22/11, 108/1, 108/6)

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz uzgodnieniami branżowymi.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wykonać przekłopy próbne w celu określenia dokładnej lokalizacji, wszystkie prace w ich obrębie wykonać ręcznie.
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne rzędnych wysokościowych, aby uzyskać dokładne dane o wysokości punktów terenu i zweryfikować czy zgadzają się z rzędnymi podanymi na mapie.
Podczas wykonywania robót na głębokości powyżej 1 m należy zabezpieczyć ściany wykopów przed osypywaniem.

JDM SP. Z O.O.
Ul. Spółdzielców 8
62-510 Konin
NIP: 6653067685
Tel. 535 606 136

Obiekt: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4 kV w ramach zadania pn. „Budowa linii kablowej do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 49/7 w m. Wieruszew gm. Kazimierz Biskupi”

Branża: elektryczna	Rodzaj opracowania: Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Stadium:	Skala:
Plan zagospodarowania terenu	PB	1:500

Inwestor:	ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz		
Projektował:	mgr inż. Mateusz Czerniak upr. nr WKP/0448/POOE/17 Uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
Opracował:	Joanna Węgorska-Krajewska		
Nr umowy:	KJ07662/25	Data: 01.2026	Nr rys.: E-01
Nr OBI:	OBI/45/2502463		