






Szczegóły A



Poz. 5



Długość pręta w rozwinięciu L=394

UWAGI :
1. Ostre krawędzie ściąć

Masa M=207 [kg]

Poz.	Treść - wymiar	Ilość	Materiał	Nr normy materiałowej	Nr normy wym. lub rys.	Jedn. Masa [kg]	Uwagi
10	Korrek M10	2	1H18N9T	PN-71 H-86020	N4-48804	0.016	0.032
9	Uszczelka płaska 2xø755/ø635	1	V20010C21	SGL Carbon Group	wg rys.	-	-
8	Podkładka sprężysta z 20.5	20	65G	PN-75 M-80064	PN-77 M-82008	0.012	0.24
7	Nakrętka M20 N-5-B	20			PN-68 H-74303	0.083	1.66
6	Śruba M20x50-5.8-B	20			PN-85 H-82105	0.17	3.4
5	Uchwyt pokryw pręt ø20 L=394	2	SL3S	PN-88 H-84020	PN-72 H-93200	1	2
4	Nakładka wzmacniająca 8xø1000	1	SL36K		PN-81 H-92123		28.5
3	Szyba wiatu 8x1120x1908	1	SL36K		PN-81 H-92123		134
2	Pokrywa wiatu 8xø755	1	SL36K		PN-81 H-92123		28.1
1	Kofierz wiatu 8xø755/ø618	1	SL36K		PN-81 H-92123		9.3

0	12.2001	J. Wolański	J. Wolański	W. Rudowska	1/1	1/1	1/1
Rev	Stan	Data	Projektował	Nr upr.	Podpis	Proj. branżowy	Nr upr.
Treść rewizji:							
Treść rewizji:							
Treść rewizji:							

Petroprojekt S.A.
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

WŁAZ DACHOWY DN600

Nazwa Obiektu/Instalacji: OKSYDACJA ASFALTÓW
Inwestor: PKN ORLEN SA
Lokalizacja Obiektu/Instalacji: PKN ORLEN SA
Zamawiający: PKN ORLEN SA

Podziałka 1:10
Format A3
Zastępuje rys. nr
Zastąpiony przez rys. nr

Arkusze nr 1/1
Nr opracowania 116088-NW19