

Płońsk, dnia 11.05.2026 r.

GK.6853.2.6.2026

DECYZJA NR 6/26

Na podstawie art. 39 ust. 1 i ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 889) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025. poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam z dnia 30.03.2026 roku złożonego przez pełnomocnika [REDAKCYJNA] w dniu 20.04.2026 reprezentującego podmiot wykonawczy: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 (pełnomocnictwo nr 488/Z/2025 z dnia 08.12.2025 r) występującego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 na lokalizację linii kablowej wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafką pomiarową niskiego napięcia na działkach: nr. 56/21, 56/24, 57/18, 57/27, 62/4 oraz 62/10 w miejscowości Bońki Zawady na terenie Gminy Płońsk.

Zezwalam

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130

na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. na lokalizację linii kablowej wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafką pomiarową niskiego napięcia na działkach: nr. 56/21, 56/24, 57/18, 57/27, 62/4 oraz 62/10 w miejscowości Bońki Zawady na terenie Gminy Płońsk w celu zasilenia nowego odbioru na działkach nr 57/19 oraz 57/24 w miejscowości Bońki Zawady na terenie Gminy Płońsk, według lokalizacji pokazanej na załączniku graficznym do niniejszej decyzji z zachowaniem następujących warunków:

1. Projekt techniczny usytuowania na lokalizację linii kablowej wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafką pomiarową niskiego napięcia na działkach: nr. 56/21, 56/24, 57/18, 57/27, 62/4 oraz 62/10 w miejscowości Bońki Zawady na terenie Gminy Płońsk w celu zasilenia nowego odbioru na działkach nr 57/19 oraz 57/24 w miejscowości Bońki Zawady na terenie Gminy Płońsk, wg załączonej dokumentacji graficznej.

2. Wykonywanie prac: budowa linii kablowej wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafką pomiarową niskiego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną. Roboty wykonać i zabezpieczyć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla tego typu robót.

3.W przypadku wystąpienia kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy/budowy drogi gminnej zlokalizowanej na w/w działkach właściciel urządzeń na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionego urządzenia w terminie uzgodnionym w wezwaniu.

4.Kolizje z innym uzbrojeniem zaopatrzyć w rury osłonowe w razie uszkodzenia innych sieci natychmiast zgłaszać do ich właścicieli.

5.Utrzymać przepustowość drogi. Osoba kierująca ruchem musi mieć stosowne uprawnienia do tego typu czynności.

6.W wypadku budowy/przebudowy drogi gminnej, należy przejąć gwarancję od Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji w zakresie zajętych pod zakres robót związanych z ułożeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z usytuowaniem wskazanym w pkt.1.

7.Gmina Płońsk nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia w/w urządzeń przy robotach utrzymaniowych w pasie drogi gminnej zlokalizowanej na w/w działkach.

8.Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji wbudowanych urządzeń lub przedstawienia oświadczenia geodety o jej wykonaniu.

9.Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

10.Udziela się prawa do dysponowania w/w nieruchomością na cele budowlane.

UZASADNIENIE

[REDAKTOWANE] występującego w imieniu ENERGA-OPERATOR SA w Gdańsku Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130 złożył wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam w dniu 30.03.2026 roku. Wnioskodawca dołączył plan sytuacyjny w skali oraz lokalizację inwestycji. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi art. 3 zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia ma charakter wyjątkowy. Wskazana na załączonej mapie lokalizacja linii kablowej wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafką pomiarową niskiego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną w ocenie nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie drogowego pasa pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych;
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i/lub umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność i prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

ENERGA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2026 r. (do Zarządu Zlewni w Ciechanowie wpłynęło dnia 16.04.2026 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie informuje, że działki o nr ew. 55/20, 56/21, 56/24, 57/11, 57/18, 57/19, 57/24, 57/27, 62/4, 62/5, 62/10, położone w obrębie Bońki Zawady, gmina Płońsk, powiat płoński, figurują w ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) przez PGW Wody Polskie.

Zgodnie z posiadaną przez tut. Zarząd dokumentacją ww. działki znajdują się w obszarze zmeliorowanym w ramach zadania inwestycyjnego „Siedlin”. W przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji z podziemną siecią drenarską, zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, które również stosuje się do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń. W przypadku wykonania urządzeń melioracji wodnych, zgodnie z art. 196 ust. 11 ww. ustawy należy zgłosić to urządzenie do Zarządu Zlewni w Ciechanowie w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania w celu wpisania do ewidencji melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3, przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych, stosuje się odpowiednio do urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych, należy zastosować rozwiązania projektowe niepowodujące pogorszenia warunków funkcjonowania obiektu melioracyjnego zgodnie z art. 192 ust. 1 ww. ustawy.

Jednocześnie informujemy, że przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej inwestycji należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 tj.), w związku z art. 196 ust. 7 ustawy Prawo wodne w załączeniu do niniejszego pisma Zarząd Zlewni przekazuje kopie dokumentów zawierających graficzne informacje o występowaniu urządzeń melioracji wodnych na terenie przedmiotowych działek.

Udostępnione dane stanowią skan mapy melioracyjnej w skali 1:2000 ze szczegółowym przebiegiem urządzeń melioracyjnych na terenie wskazanym we wniosku, za którą naliczono opłatę w wysokości 5.10 zł, słownie: pięć złotych 10/100 groszy (5.00 zł-opłata za wyszukanie informacji, 0.10 zł-opłata za skan jednego dokumentu).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY,
KTÓREJ DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Warszawie”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer kontaktowy, Administrator pozyskał z wniosku/ewidencji gruntów i budynków do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
- 7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
 - g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 21 Rozporządzenia).
- 8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

WC.ZUW.430.19.2026.MG

Energa-Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2026 r. dotyczące uzgodnienia skrzyżowania linii kablowej nN z rowem melioracyjnym na działkach o nr ew. 56/24 i 62/10 ob. Bońki Zawady, gm. Płońsk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie po zapoznaniu się z planowaną inwestycją przedstawioną w załączonych dokumentach informuje jak niżej.

Planowana inwestycja kolidować będzie z urządzeniami melioracji wodnych zlokalizowanych na ww. działkach. Zgodnie z posiadaną przez tut. Zarząd Zlewni dokumentacją, na terenie ww. działek znajdują się urządzenia melioracji wodnych, wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Siedlin”. Przez ww. działkę o nr ew. 56/24 przebiega trasa rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem R-S, natomiast na działce o nr ew. 62/10 znajdują się zbieracz drenarski oraz sączki drenarskie.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz na podstawie art. 216 ust. 3 wykonują gospodarowanie gruntami pokrytymi śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Zlewni w Ciechanowie nie jest właściwy do wydania warunków technicznych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Stosownych uzgodnień należy dokonać z właścicielem/zarządcą urządzeń melioracji wodnych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) istnieje obowiązek uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku konieczności przebudowy urządzeń melioracji wodnych zlokalizowanych na przedmiotowych działkach.



Płońsk, dnia 21.05.2026 r.

Ldz. 162/88.../2026

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Dotyczy: inwestycji związanej z budową linii kablowej niskiego napięcia wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafkami pomiarowymi niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 56/21, 56/24, 57/18, 57/19, 57/24, 57/27, 62/4, 62/5, 62/10 położonych w miejscowości Bońki Zawady, gmina Płońsk, powiat płoński.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Płońsku, po wytyczeniu wstępnych elementów związanych z budową linii kablowej niskiego napięcia wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napięcia i szafkami pomiarowymi niskiego napięcia stwierdza, że urządzenia melioracyjne nie kolidują z planowaną budową.

Niemniej RZSW w Płońsku podaje warunki, które należy spełnić przy wykonywaniu prac ziemnych:

- ze względu na bliskie sąsiedztwo tras rurociągów drenarskich, przy robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność.
- podczas budowy linii kablowej w miejscu skrzyżowania się z rurociągiem drenarskim roboty ziemne należy wykonać podkopem ręcznym na długości 1,0 m.
Głębokość posadowienia rurociągu drenarskiego 0,8 – 1,1 m.
- Prace związane z przejściem przez rów melioracyjny R-S, należy wykonać przewiertem sterowanym. Kabel należy umieścić w rurze osłonowej na głębokości 1,0 m pod dnem rowu.
- w przypadku uszkodzenia дренажу koszty naprawy urządzeń melioracyjnych ponosi Inwestor.
- naprawy należy wykonać zgodnie ze sztuką melioracyjną pod nadzorem RZSW w Płońsku.
- o rozpoczęciu robót ziemnych należy powiadomić RZSW w Płońsku, który zastrzega sobie nadzór nad wykonywaniem prac ziemnych.

Za niewypełnienie ww. warunków RZSW w Płońsku nie będzie ponosić odpowiedzialności.

....