

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

R/25/023399

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN 15 kV (usunięcie kolizji istniejącej linii napow. SN 15 kV z plan. zagosp. działki nr: 167/108.
Nikielkowo gm. Barczewo dz:19-167/108.

I. Dotyczy tylko robót na nN:

- Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
- Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☐

- b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

- Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☒

- Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☐

- Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒ENERGA ☐- Ilość 3 moc 120 kVA

- Ilość moc.....

- Ilość 2 moc 200 kVA

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Ilość moc.....

- Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 1- czas wyłączeń: 9h / 8h pracy + 1h do zuzumienia

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

- Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

20.11.2026

Technik
Dz. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Ryszard Stankiewicz

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Zatwierdził:

Kierownik MZE

Kierownik
Zarządzania Eksploatacją

Krzysztof Wódkiewicz