

12. Zestawienie montażowe i demontażowe

TABELA 1 – zestawienie montażowe

LP.	ZAKRES			DANE OGÓLNE	KABEL TYPU	metody bezwykopo we	UZIEMIENIE *	RURY OSŁONOWE	UKŁADANIE KABLA	wkładki bezpiecznikowe			INNE MATERIAŁY	ZŁĄCZA KABLOWE Z FUNDAMENTEM
						PRZECISK				zwieracz nożowy	WTNH-1 gF/500V [A]	WTNH- 00gF/500V [A]		
	OD				DLUGOŚĆ CAŁKOWITA									
	DO				DLUGOŚĆ WYKOPU									
					DLUGOŚĆ PRZEWIERTU/PRZECISKU (metody bezwykopowe)									
					ZAPAS (zapas na trasie + zapas do istn. urządzeń nn)									
					NAZXY (VAKXS) 4X240 SMI wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)									
					NAZXY (VAKXS) 4X120 SE(wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)									
					NAZXY (VAKXS) 4X70 SE (wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)									
					NAZXY (VAKXS) 4X35 SE (wraz z zestawem rolek min. 4 szt/m)									
					rura RHDPEp Ø 160 (niebieska)									
					rura RHDPEp Ø 110 (niebieska)									
					WYKOP POD UZIEMIENIE									
					TAŚMA STALOWA OCYNKOWANA S/Zn 25X4									
					ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4 x M8 + taśma izolująco-konserwująca/masa plastyczna									
					Pręt ocynkowany Ø16, dł. 1,5m - komplet 4 szt. grot, złączki									
					rura RHDPE Ø 160 (N750) - niebieska									
					rura RHDPE Ø 110 (N750) - niebieska									
					złączka wodoszczelna (dostosowana do średnicy rury)									
					W ZIEMI ŁĄCZNIE									
					w wykopie									
					w rurze w ziemi - przewiert/przecisk									
					w rurze w ziemi - wykop									
					w złączu kablowym									
					na słupie									
					w rurze na słupie									
					w stacji transformatorowej									
					WTZ-2 400A									
					WTZ-1 250A									
					250									
					160									
					80									
					63									
					50									
					40									
					FOLIA NIEBIESKA (30cmx0,5mm)									
					wkład uszczelniający / rura termokurczliwa (dostosowana do średnicy rury)									
					czteropalczatka termokurczliwa (dostosowana do przekroju kabla)									
					ogranicznik mocy 3P 32A									
					wyłącznik taryfowy 3P 25A									
					Tabliczka opisowa NA KABEL + opaski samozaciskowe 5mm									
					Tabliczka opisowa kabla NA SŁUP (blacha 300x150 mm) z otworami									
					Tabliczka opisowa ZŁĄCZE bez otworów									
					Tabliczka "PODZIĄŁ SIECI"									
					Piasek (gliniasty/pylasty)									
					Wazelina techniczna									
					inne drobne elementy (śrubu, nakrętki, podkładki itp.)									
					P1-Rs/LZV/F + kremzyt									
					P3-Rs/LZV/LZRF + kremzyt									
					KRSNP22F-NH22R-NH00/F + kremzyt									
					KRSN-00/3R-NH2/F									
					KRSN-0/5R-NH2/F									

LP.	ZAKRES		podejście kablowe												
			OGRANICZNIKI I ZACISKI				RURY I UCHWYTY				Inne materiały				
	OD	DO	Ogranicznik przepięć BOP-R 05/10 (b;p 6/100) (BK 2406/15) linia goła	Ogranicznik przepięć SE30.4 50 BZ (6/100) (BK 2406/12) linia izolowana	Zaciski AL/AL. SL 4.25 16-120/16-120 - nie przebijający	Zaciski- zakres-16-120/16-120 – TND1 – przebijający jednostronnie	Rura HDPE sztywna, jednościana, odporna na UV (gr. min 5mm) Ø75	Uchwyty dystansowy podwójny rura-słup ŻN	Uchwyty dystansowy rura-słup EPV	Uchwyty dystansowy podwójny kabel-słup ŻN	Uchwyty dystansowy kabel-słup EPV	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 16-35	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 25-70	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 120-240
JM			[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]	[kpl]	[kpl]	[kpl]
1	istn. St. 5/1059	proj. KRSN-P2	0	0	0	4	3	0	3	0	5	0	0	1	0
RAZEM			0	0	0	4	3	0	3	0	5	0	0	1	0

TABELA 2 – zestawienie demontażowe

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się materiału z demontażu.