

WC dla niepełnosprawnych
pom. 05

Diagram showing the wiring for the fire alarm system (Zasilacz systemu przyzywowego) and the signal panel (Panel sygnalizacyjny systemu przyzywowego).

The system includes the following components and connections:

- PK** (Control Panel) containing:
 - b** (Bell)
 - a** (Push Button)
- PS** (Panel sygnalizacyjny systemu przyzywowego lokalizacja przy kasach)
- ZI** (Zasilacz systemu przyzywowego lokalizacja nad stropem podwieszonym przy kasach)

The wiring connections are as follows:

- LiYY 2x2x0,75mm² cable connects **PK** to **PS**.
- LiYY 2x1mm² cable connects **PS** to **ZI**.
- LiYY 2x1,5mm² cable connects **ZI** to **PS**.

<u>LEGENDA:</u>	
PS 	Panel sygnalizacyjny systemu przyzywowego, Call Net Compact PS4, z sygnalizacją świetlną i dźwiękową.
ZI 	Zasilacz 230V/12V systemu przyzywowego z akumulatorem 7Ah/12V.
b  PK	Przycisk kasowania systemu przyzywowego, CallNet Compact WK
a PPS 	Przycisk alarmowy, pociagowy systemu przyzywowego, CallNet Compact ŁP.
c 	Lampka sygnalizacyjna, świetlno-akustyczna, CallNet Compact LS.

UWAGA:

1. Urządzenia montować na wysokości wskazanej na schemacie, punktem odniesienia dla wysokości jest oś urządzenia;
2. Urządzenia montowane podtynkowo;
3. Zasilanie zasilacza wg branży elektrycznej;
4. Wszystkie przejścia przez przeszkody o odporności ogniowej odpowiednio uszczelnić masą ogniową.

NAPIĘCIE ZASILANIA UKŁAD PRACY INSTALACJI ŚRODEK OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (ochrona dodatkowa)	400/230 V TN-S SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
---	--

	NOVA PROJEKT ARCHITEKCI SP. Z O.O 40-083 Katowice, ul. Zabrska 14/11, T: 666 831 811; E: biuro@nova-projekt.pl www.nova-projekt.pl;		
	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatłą naddystributorową, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami		
	nazwa i adres inwestycji:		
	Wierchowiska Drugie, trasa S17 nr: 42/3, 43/3, 43/4, 23/7, 44/7 jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obręb 0035 Wierchowiska Drugie		
	rysunek: SYSTEM PRZYŻYWOWY - SCHEMAT		
branża: Instalacje elektryczne		faza: Projekt techniczny	
zespół:	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
projektant:	mgr inż. Krzysztof Nowak	136/82	
sprawdzający:	mgr inż. Michał Żarnotał	2013/07	
opracował:			
skala:		data: 07.2026	nr rys.: IE-14