



Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 22 czerwca 2026 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.896.2026

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

załącznika (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) **elektroenergetyczne**

Lokalizacja obiektu **Rumia ul. Helska dz. 73/2, 282/10, 71 obr. 18 Rumia**

Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew.	Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Rumia	Rumia 18	71, 73/2, 282/10

Wnioskodawca

Inwestor **Energa-Operator SA
80-557 Gdańsk
ul. marynarki Polskiej 130**

Projektant **Jerzy Jurewicz
numer uprawnień: 5753/GD/94**

Data wpływu wniosku **10 czerwca 2026 r.**

Data rozpoczęcia narady **15 czerwca 2026 r.**

Data zakończenia narady **22 czerwca 2026 r.**

Przewodniczący
narady koordynacyjnej **Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD**

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	Oznaczenie podmiotu: Orange Polska Hurt	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
2	Oznaczenie podmiotu: Urząd Miasta Rumia	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
3	Oznaczenie podmiotu: Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	Stanowisko/uwagi: Nie wyrażono stanowiska	
4	Oznaczenie podmiotu: CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o.	Imię i nazwisko przedstawiciela Tomasz Schmidtke
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	Oznaczenie podmiotu: ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku	Imię i nazwisko przedstawiciela Michał Dzienisz
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	Oznaczenie podmiotu: Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen	Imię i nazwisko przedstawiciela Łukasz Foltyn
	Stanowisko/uwagi: Projekt zaakceptowany	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
7	Oznaczenie podmiotu: Netia S.A.	Imię i nazwisko przedstawiciela Krzysztof Osiecki

	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem użycia sprzętu mechanicznego; Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami; W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca; Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
8	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> OPEC Sp. z o.o.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Maria Lewna
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
9	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Jowita Sadowska
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem, podając nr uzgodnienia z rady koordynacyjnej, lokalizację inwestycji oraz telefon kontaktowy, na adres bok@pewik.gdynia.pl. 2. Minimalna pionowa odległość w świetle przy skrzyżowaniu projektowanych przewodów z przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi wynosi 0,20 m jeżeli przewód będzie wykonywany w wykopie otwartym i 0,40 m jeżeli przewód będzie wykonywany metodą bezwykopową. 3. Minimalna pozioma odległość w świetle między przewodami wodociągowymi i kanałami sanitarnymi a przebiegającymi równoległe do nich innymi projektowanymi rurociągami lub kablami wynosi 0,40 m. 4. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności służb PEWIK Gdynia Sp. z o.o., przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych przepisów. Prace ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić ręcznie (z wyłączeniem odcinków realizowanych metodami bezwykopowymi). 5. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac. 6) W celu zachowania odległości, o których mowa w pkt. 2 i 3 od przewodu realizowanego metodą bezwykopową do istniejącej sieci wodociągowej / istniejącej sieci sanitarnej tłocznej przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne dla zinventaryzowania tras i głębokości infrastruktury podziemnej. 7) Nie dopuszcza się lokalizacji komór startowych i końcowych dla metod bezwykopowych na istniejących przewodach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
10	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Jarosław Sobczyński
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami : 1. Uzgodnienie dotyczy wyłączenie : projektu budowy przyłącza kablowego - Rumia. 2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Rumi, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem. 3. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w Rumi. 4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy. 5. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 6. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 7. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m. 8. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 9. Jeżeli projektowane sieci są częścią projektu zmiany zagospodarowania terenu np. budowa/przebudowa drogi, chodniki, ścieżki rowerowe itp. Projekt nowego zagospodarowania terenu (planszę zbiorczą obejmującą całość zadania) należy bezwzględnie uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych. 10. Po wykonaniu skrzyżowania / zbliżenia z siecią gazową należy sporządzić dokumentację fotograficzną w celu dokonania odbioru. Zdjęcia należy przesyłać na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robót. Gazownia może wymagać odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
11	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PlastCOM Marcin i Monika Skucha sp.j.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Remigiusz Różycki
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

12	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Vectra S.A.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Miłosz Kobusiński
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: W kanalizacji teletechnicznej Orange znajdują się kable światłowodowe i koncentryczne będące własnością Multimedia Polska sp. z o.o. Dla tego też na etapie wykonawstwa, prosimy o powiadomienie nas na 14 dni przed ich rozpoczęciem. W miejscach występowania sieci teletechnicznej prace wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami i zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Kosztami za ewentualne uszkodzenie kabli własności Multimedia Polska sp. z o.o. zostanie obciążony wykonawca robót. Powiadomienie proszę przesłać na adres: ADAM KARNYSKI Kierownik Techniczny mail: a.karnyski@vectra.pl , tel. +48 601066539	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
13	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Anna Hadas
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Protokolant
Agnieszka Górka

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 22 czerwca 2026 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi dokumentacja projektowa, która została opatrzona elektroniczną pieczęcią kwalifikowaną organu zawierającą adnotację o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakończenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcją kancelaryjną i nie wymaga dodatkowych pieczęci.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.



WID.6850.142.2026

Rumia, dnia 26.06.2026 r.

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U.2025.89 t.j./ i art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz.U.2025.1691 t.j./, po rozpatrzeniu złożonego przez: działającego z upoważnienia:

ENERGA - OPERATOR S.A.

*Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk*

w sprawie uzgodnienia trasy budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki nr 73/2 obr. 18 w pasie drogowym ul. Helskiej (droga publiczna, droga gminna nr 132072G) – działka nr 71 obr. 18 oraz ul. Sopockiej (droga publiczna, droga gminna nr 132223G) – działka nr 282/10 obr. 18 w Rumi.

I. Wyrażam zgodę na dysponowanie terenem w pasie drogowym ul. Helskiej (droga publiczna, droga gminna nr 132072G) – działka nr 71 obr. 18 oraz ul. Sopockiej (droga publiczna, droga gminna nr 132223G) – działka nr 282/10 obr. 18 w Rumi w celu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu, z następującymi warunkami:

- 1/ należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U.2025.418 t.j./,
- 2/ należy uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do tut. Urzędu w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz.U.2016.1264 t.j./,
- 3/ do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć stosowny projekt organizacji ruchu drogowego, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem (Starostwo Powiatowe w Wejherowie),
- 4/ w przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia w wyniku prowadzonych robót, urządzeń podziemnych inwestor będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt,
- 5/ w przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci,
- 6/ zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji ważne jest do dnia **26.06.2028 r.**

II. Uzgadniam trasę przebiegu budowy przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV w pasie drogowym ul. Helskiej (droga publiczna, droga gminna nr 132072G) – działka nr 71 obr. 18 oraz ul. Sopockiej (droga publiczna, droga gminna nr 132223G) – działka nr 282/10 obr. 18 w Rumi, pod następującymi warunkami:

- 1/ w miejscu prowadzonych robót naruszone nawierzchnie w pasie drogowym należy odtworzyć z materiałów nie gorszych niż istniejące,
- 2/ minimalna konstrukcja chodnika:
 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wymiarach 10x20x8cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm,
- 3/ minimalna konstrukcja drogi dla rowerów:
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwona o wymiarach 10x20x8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm,
- 4/ infrastrukturę w pasie drogowym ulicy Helskiej (działka nr 71 obr. 18) umieścić w rurze osłonowej
- 5/ po zakończeniu inwestycji należy odtworzyć trawniki tj. oczyścić ziemię z zanieczyszczeń, chwastów, wyrównać podłoże, nawieść ziemię urodzajną, zasiać trawę dobrej jakości, podlewać, dokonanie odbioru nastąpi po wzroście trawy przez Wydział Promocji i Zieleni Miejskiej,
- 6/ zabrania się prac przy drzewach podczas suszy, obfitych opadach deszczu lub śniegu,
- 7/ zabrania się prac w obrębie korzeni drzewa w okresie od maja do końca września,
- 8/ w przypadku prac w obrębie pnia drzewa oraz jego korzeni, należy drzewo odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uszkodzić zarówno pnia jak i jego korzeni – może to w przyszłości skutkować obumieraniem drzewa lub jego wywrotem,
- 9/ w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzewa Inwestor będzie zobowiązany do nasadzenia nowego drzewa o takim samym gatunku i w podobnym parametrze,
- 10/ w przypadku konieczności wycinki drzew, krzewów, należy uzyskać zgodę właściciela gruntu lub uzyskać wymagane zezwolenie,
- 11/ teren po zakończeniu prac uporządkować, tereny zieleni odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rumi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta Rumi, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Zezwolenie o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Decyzji jest wydawane przez Organ zgodnie z dyspozycją art. 35 § 3a Kodeksu Postępowania Administracyjnego w terminie do 30 dni od złożenia przez Stronę wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Strona zobowiązana jest złożyć przedmiotowy wniosek przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, uwzględniając przysługujący Organowi czas na wydanie wnioskowanego zezwolenia.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Piotr Ślusarski
Naczelnik Wydziału
Inżynierii Drogowej

Otrzymują:

- 1.
2. WID- a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. III pkt. 44, kol 4 pkt. 9 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U.2025.1154 t.j./.

Beata Wegner Inspektor w Wydziale ID *Wegner*