


proj. Kablowa rozdzielnica szafowa naziejma
KRSN-PP/1R-NH2+1R-NH2/F, nr: Z6108534
Kętrzyn, ul. Rynekowa 2, dz. 2-97/3 -
OGÓLNOODOSTĘPNA STACJA ŁADOWANIA



Wyniki obliczeń technicznych dla obwodu [K0074-08]:

- 1) Rzeczywisty prąd zwarcia: $I_z = 5750[A]$.
- 2) $I_z \geq I_w$: $5750A > 1988A$ – WARUNEK SPEŁNIONY
- 3) Spadek napięcia dla proj. YAKXs 4×240 , $L=70m$
--> $\Delta U\% = 1,38\%$


UKŁAD PRACY SIECI TN-C

UWAGA:

- 1) * obudowa przystosowana do plombowania
- 2) ** rozłącznik przystosowany do plombowania
- 3) LK-P - listwa kontrolna pomiarowa Phoenix PxC-SKA71B lub Wago 847-1105/000-2100
- 4) P - tablica licznikowa uniwersalna
- 5) PEN - szyna ochronno-neutalna
- 6) LZ - listwa zaciskowa do $15mm^2$ w obudowie
- 7) LZV - listwa rozgałęźna $2 \times 240mm^2$
- 8) LZR - listwa rozgałęźna $35/16mm^2$
- 9) RBK-00 - rozłącznik bezpiecznikowy szczytkowy 160A
- 10) R-NH2 - rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A

Szafki wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami technicznymi ENEGA-OPERATOR S.A.!

istn. stacja
KĘTRZYN-JAGIELLY [K-0074],
istn. $S_n=250kVA$ -
proj. wymiana na 400kVA



Projektant:	mgr inż. Szymon Bietaga		AMBRAline Szymon Bietaga 15-073 Białystok, ul. Starobojarska 8 m. 4	Nazwa rysunku:	Schemat jednokreskowy projektowanego przyłącza nn-0,4kV (PW_vl)	RYS. NR E-02
	Nr upr.:			Obiekt:		
	Nr ZADANIA:			Inwestor:		
	OBI/61/2501998		Data: 17.03.2026r.	Skala: - - -	ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk	ARKUSZ NR 1
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r						


Nastawy dla przekładnika WIC1WE1AS1 (WIC1-2PE)

ROZDZIELNICA nN typu RN-W STACJI:

KĘTRZYN-JAGIEŁŁY [K-0074],

U_i=1000V, I_n=1250A; pola dopływowe nn: 10+5

istn. szafka pomiaru
bilansującego - pom.
rozdzielni nn-0,4kV
(zainstalowana na ścianie)





Szyna do załozenia
uziemiaczy umożliwiajaca
przyłączenie zwodów pól
odpywowych

AMBRALINE Szymon Białogłowski 15-073 Białystok, ul. Starobojarska 8 m. 4		rys. nr E-05
Nazwa rysunku		Arkusz nr 1
Nazwa obiektu		Widok proj. rozdzielni m-0,4kV (PM_v1)
Adres obiektu		Budowa przyłącza elektroenergetycznego m-0,4kV.
Inwestor		Jedn. ewid.: 280801_1, Kętrzyn, gm. Kętrzyn obrob. nr 0002; działka nr geod.: 104; 98; 97/9; obrob. nr 0003; działka nr geod.: 11/1
Projektant		ENERCA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Nr ZAŁĄCZNIKA		mgr inż. Szymon Białogłowski PUL/0143/PDE/12
Data: 17.03.2026r.		Skala ---