

## **10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego**

Na przedmiotową inwestycję Wójt Gminy Piecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2023 z dnia 14.11.2023. (znak BKR.6733.17.2023)

## **11. Stan istniejący.**

W terenie objętym projektem istnieją: sieć elektroenergetyczna nN 0,4kV, droga gminna, wodociąg, drogi wewnętrzne.

## **12. Rozbiórki. - nie dotyczy.**

## **13. Linia SN (napowietrzna/kablowa). – nie dotyczy**

## **14. Stacja transformatorowa SN/nN . – Wymienić istniejące wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG 80 A na WT-00/gG 125 A.**

## **15. Linia nN (napowietrzna/kablowa).**

Wykonać wcinkę w istniejącą linię kablową nN 0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej Zyzdrojowa Wola [K-0747] na odcinku ZK 2305275-ZK 230559. Przeciąć istniejący kabel nN 0,4kV i wprowadzić do projektowanego złącza kablowego ZIII-3. Z projektowanego ZIII-3 wyprowadzić kabel YAKXS 4x120 i połączyć z istniejącym kablem nN 0,4kV za pomocą mufy oraz wyprowadzić linię kablową nN 0,4kV typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm<sup>2</sup> o łącznej długości 662/760m.

Całość prac wykonać zgodnie z lokalizacją trasy i szafek kablowo-pomiarowych wskazanych na projekcie zagospodarowania rys. 1. Schemat zasilania pokazano na rys nr 2.

Projektowany kabel ułożyć i oznaczyć zgodnie z normą SEP-E-004 i obowiązującymi standardami ENERGA OPERATOR SA oraz z uzgodnieniami z właścicielami terenu .

Trasa kabla powinna być wytyczona przez uprawnionego geodetę a po ułożeniu kabla przed zasypaniem, namierzona w terenie.

Teren po wykonaniu robót przywrócić do stanu pierwotnego.

Proj. kabel nN 0,4kV układać na głębokości 80cm, pod drogami na głębokości 1,0m.

## **Złącza kablowo-pomiarowe/szafki pomiarowe.**

Zastosować złącza kablowo-pomiarowe oraz złącze kablowe zgodnie ze schematem zasilania zainstalowane w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania rys. nr 1 z dostępem od strony drogi. Schemat układu zasilania pokazano na rys. nr E-2.

Zamknięcie szafek przystosować do wymogów ENERGA - OPERATOR SA.

## **16. Oświetlenie uliczne . -Nie dotyczy.**

## **17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe). -Nie dotyczy.**

## **18. Przyłącza nN (napowietrzne/kablowe). -Nie dotyczy.**

## **19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN. – nie dotyczy**

## **20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nN. – nie dotyczy**

## **21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nN. – nie dotyczy**

## **22.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN 15kV. – nie dotyczy**

## **23.Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej Sn/nN.**

Sieć zasilająca nN pracuje w układzie połączeń TN-C. Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w sieci elektroenergetycznej nN należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania.

## 24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nN.

Jako ochronę dodatkową (przy uszkodzeniu) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TN-C z czasem wyłączenia poniżej 5s przez dobór i zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych.

## 25. Obliczenia techniczne:

1. Dobór zabezpieczeń i obliczenie selektywności zabezpieczeń.

- obwód nr 3  $P_s = [(7 \times 7 \text{ kW}) + (15 \times 12,5 \text{ kW}) + (4 \times 10,5 \text{ kW}) + 18 \text{ kW}] \times 0,227 = 67,31 \text{ kW}$ ,  
 $I_s = 100,15 \text{ A}$

Na zabezpieczenie obwodu nr 3 w stacji transformatorowej dobrano wkładki WT00-gG/125A.

2. Sprawdzenie kabli i przewodów przed prądem przeciążeniowym.

Dla obwodu nr 3 dobrano kabel NA2XY (YAKXS) 4x 120 o  $I_{dd} = 278 \text{ A}$

$$I_s \leq I_n \leq I_{dd}$$

$$100,15 \text{ A} \leq 125 \text{ A} \leq 278 \text{ A}$$

Charakterystyki czasowo-prądowe zabezpieczeń przeciążeniowych spełniają wymagane warunki.

## OBWÓD NR 3

3.1. Sprawdzanie zabezpieczenia przed prądem zwarciovym u odbiorcy, zakładam zwarcie w proj. szafce pomiarowej na końcu obwodu nr 3.

|                                | długość [m] | R      | X      |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|
| Transformator 100 kVA          | -           | 0,0309 | 0,0732 |
| Przewód AsXS <sub>n</sub> 4x70 | 132         | 0,0538 | 0,0157 |
| kabel NA2XY 4x120              | 671         | 0,1597 | 0,0537 |
|                                | Suma        | 0,2444 | 0,1456 |

$$Z = \sqrt{(R^2 + X^2)} = 0,2830 \Omega$$

$$I_z = 660,17 \text{ A}$$

$$I_w = 125 \text{ A} \times 5,7 = 712,5 \text{ A}$$

$$I_z > I_w$$

$$660,17 \text{ A} < 712,5 \text{ A}$$

wg pkt. 10.3 norma N SEP-E-001 dopuszcza się:

$$I_w = 2 \times 125 \text{ A} = 250 \text{ A}$$

$$I_z > I_w$$

$$660,17 \text{ A} > 250 \text{ A}$$

Maksymalny czas wyłączenia zwarcia wyznaczony z charakterystyki prądowo- czasowej dla istn. wkładki WT-00/gG 100 A wynosi 0,02s.

Dopuszczalny czas trwania zwarcia do momentu osiągnięcia temperatury granicznej 250°C przez izolację kabla wynosi

$$s$$

$$\sqrt{t_{dop}} = k \times \frac{s}{I_z}$$

$$t_{dop} = 13 \text{ s}$$

$$t_{dop} > t_{zwarcia}$$

$$13 \text{ s} > 0,02 \text{ s}$$

3.2. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania w proj. szafie kablowo-pomiarowej u odbiorcy na końcu obwodu nr 3.

$$Z_s I_a < U_0 \quad I_a = k \times I_n$$

$$132,74 A < 230 V$$

$Z_s$  - impedancja pętli zwarcia,

$I_a$  - prąd zapewniający zadziałanie zabezpieczenia

$t_0 < T_s$

$t_0 < 5s$

- Samoczynne wyłączenie zasilania skuteczne.

3.3. Sprawdzenie przewodów na spadek napięcia w proj. szafie kablowo-pomiarowej u odbiorcy na końcu obwodu nr 3.

$P_{s1} = 7 \text{ kW}$ ,  $P_{s2} = 12,5 \text{ kW}$ ,  $P_{s3} = 10,5 \text{ kW}$ ,  $P_{s4} = 18 \text{ kW}$ ,

| Wyszczególnienie               | Długość [m] | ilość odbiorców | współczynnik jednoczesności | P [kW] | delta U [%] |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|
| Przewód AsXS <sub>n</sub> 4x70 | 132         | 27              | 0,227                       | 67,31  | 2,40        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 66          | 27              | 0,227                       | 67,31  | 0,70        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 10          | 26              | 0,232                       | 67,16  | 0,11        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 17          | 24              | 0,245                       | 65,50  | 0,18        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 323         | 20              | 0,276                       | 68,31  | 3,48        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 5           | 11              | 0,388                       | 51,02  | 0,04        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 152         | 9               | 0,436                       | 47,31  | 1,13        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 61          | 6               | 0,547                       | 39,93  | 0,38        |
| Kabel NA2XY 4x120              | 37          | 3               | 0,747                       | 26,52  | 0,15        |
|                                |             |                 |                             | Suma:  | 8,59        |

$\Delta U\% = 8,59 < 10\%$  warunek spełniony

## 26. Opinia geotechniczna:

zamieszczono w części PB dotyczącej projektu architektoniczno-budowlanego.

## 27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Zajęcie pasa drogowego na działce nr 132/4 (droga gminna)

Powierzchnia zajęcia wynosi:

$$263m \times 0,11 + 0,2m^2 = 29,1300m^2$$

W tym:

- jezdnia gruntowa – 0,400 m<sup>2</sup>

- pobocze- 28,7300m<sup>2</sup>

## 28. Kolizje i skrzyżowania.

Przy skrzyżowaniu proj. kabla z wodociągiem i drogami oraz we wskazanych miejscach na PZT proj. kable układać w osłonie rury DVK 110, SRS 110 oraz SRS-G 110. Długości rur osłonowych podano na PZT. Nawierzchnię dróg uszkodzoną w trakcie realizacji prac przywrócić do stanu pierwotnego.

29. Ingerencja w zielen wysoką. – Nie dotyczy.

30. Ochrona konserwatorska . – Nie podlega ochronie konserwatorskiej.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu.-zamieszczono w części PB dotyczącego PZT

32. Obszar oddziaływania inwestycji. -zamieszczono w części PB dotyczącego PZT

**33. Uwagi.**

1. Całość robót winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami z zachowaniem prawidłowej technologii zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz wymaganą estetyką wykonawstwa (zgodnie z PBUE, SEP N SEP-E-003, PNE, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano montażowych tom V)
2. Dopuszcza się zmianę zastosowanych materiałów i urządzeń pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.
3. Roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniami właścicieli oraz z aktualnymi standardami technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA

### 34. Zestawienie montażowe i demontażowe.

#### I. Sieć kablowa nn 0,4kV.

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Kabel NA2XY (YAKXS) 4x120 mm <sup>2</sup>                  | 662/760m          |
| 2. Folia z tworzywa niebieska gr. 0,5 szer. min 30 cm         | 572 m             |
| 3. Piasek                                                     | 23 m <sup>3</sup> |
| 4. Tabliczki opisujące kable wg standardów ENERGA-OPERATOR SA | 132 szt.          |
| 5. Płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4                           | 64 m              |
| 6. Uziom miedziany GALMAR Ø14,2 mm 1,5m                       | 32 szt.           |
| 7. Złączka uziomu GALMAR Ø14,2 mm                             | 24 szt.           |
| 8. Zacisk krzyżowy uziemienia                                 | 16 szt.           |
| 9. Grot uziomu                                                | 8 szt.            |
| 10. Keramzyt                                                  | 1 m <sup>3</sup>  |
| 11. Tabliczka identyfikacyjna szafki pomiarowej               | 9 szt.            |
| 12. Palczatka termokurczliwa czteropalcza typu AK-4 95-300    | 17 kpl.           |
| 13. Wkładka Master Key                                        | 29 szt.           |
| 14. Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG 50A                       | 21 szt.           |
| 15. Wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG 125A                      | 3 szt.            |
| 16. Zwory WTZ-2                                               | 18 szt.           |
| 17. Szafka pomiarowa KRSN-004R-NH2/F                          | 2 szt.            |
| 18. Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/LZR/F                          | 1 szt.            |
| 19. Szafka pomiarowa P3-Rs/LZV/LZR/F                          | 6 szt.            |
| 20. Rura osłonowa DVK 110                                     | 356 m             |
| 21. Rura osłonowa SRS 110                                     | 32,5 m            |
| 22. Rura osłonowa SRS-G 110                                   | 58 m              |
| 23. ETIMAT T25A 3P                                            | 15 kpl.           |
| 24. ETIMAT T20A 3P                                            | 4 kpl.            |
| 25. ETIMAT T32A 3P                                            | 1 kpl.            |

**Wójt Gminy Piecki**  
**ul. Zwycięstwa 34**  
**11 – 710 Piecki**

**Nasz znak:**  
DUD.7230.1.2.2024a

Piecki, dnia 10 maja 2024 r.

### **Decyzja**

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dalej jako k.p.a. w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jerzego Tabaki, pełnomocnika ENERGI-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11 – 700 Mrągowo z dnia 25 kwietnia 2024 r. w przedmiocie zmiany decyzji z dnia 27 marca 2024 r. (znak: DUD.7230.1.2.2024)

### **orzeka się**

zmienić decyzję z dnia 27 marca 2024 r. (znak: DUD.7230.1.2.2024) zezwalającą na lokalizację projektowanego elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV w postaci linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej  $\varnothing 110$  o długości 263 metrów oraz szafki złączowo-pomiarowej w działce nr ewid. 132/4 położonej w obrębie geodezyjnym Zyzdrojowy Piecek w następujący sposób:

1. W sentencji decyzji w wierszu pierwszym zapis „lokalizację projektowanego elektroenergetycznego przyłącza kablowego” zastępuje się zapisem „lokalizację projektowanej sieci elektroenergetycznej”.
2. W sentencji decyzji w punkcie g) zapis „od istniejącego płotu” zastępuje się zapisem „od granicy nieruchomości”.
3. W uzasadnieniu decyzji w wierszu czwartym zapis „przyłącza elektroenergetycznego” zastępuje się zapisem „kablowej sieci elektroenergetycznej”.

### **Uzasadnienie**

W dniu 25.04.2024 r. do Urzędu Gminy Piecki wpłynął wniosek Pana Jerzego Tabaki, pełnomocnika ENERGI-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11 – 700 Mrągowo, w sprawie zmiany decyzji DUD.7230.1.2.2024 z dnia 27.03.2024 r. wydanej przez Wójta Gminy Piecki w zakresie nazewnictwa budowanych urządzeń oraz powierzchni udostępnianej przez Gminę Piecki pod montaż szafki złączowo-pomiarowej. Podstawą zmiany decyzji z dnia 27.03.2024 r. jest określenie budowanych urządzeń zgodnie z informacją zawartą Pana Jerzego Tabakę we wniosku o uzgodnienie lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych z dnia 8 stycznia 2024 r. oraz w piśmie uzupełniającym wniosek z dnia 2 lutego 2024 r. („sieć

elektroenergetyczna” zamiast „przyłącze elektroenergetyczne”) oraz brak odpowiedniej ilości miejsca dostępnego pod montaż szafki złączowo pomiarowej w przypadku zastosowania zapisu „Szafka złączowo-pomiarowa może zająć nie więcej niż 0,3 m szerokości pasa drogowego mierząc tę odległość od istniejącego płotu”. Wobec czego zasadna jest zmiana decyzji w ww. zakresie.

Zgodnie z art. 155 k.p.a. – decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 k.p.a. stosuje się odpowiednio.

Przywołany przepis normuje sytuację weryfikacji ostatecznej decyzji administracyjnej, która nie jest wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego. Przepis ten określa także przesłanki wydania takiej decyzji i zgodnie z nim organ administracji publicznej może zmienić lub uchylić ostateczną decyzję jeżeli strona wyrazi na to zgodę i dodatkowo przepisy szczególne takiemu rozstrzygnięciu nie sprzeciwiają się, a przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Takie brzmienie przywołanego przepisu nakłada na organ podejmujący rozstrzygnięcie obowiązek oceny zgłoszonego żądania w kontekście obowiązujących przepisów oraz mając w polu widzenia interes społeczny lub słuszny interes strony.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 lit. „a” ustawy kodeks postępowania administracyjnego – § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### **Otrzymują:**

1. Pełnomocnik ENERGI–OPERATOR SA w Gdańsku, Oddział w Olsztynie  
Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę  
TAJAMS Jerzy Tabaka  
ul. Królewiecka 40b/2  
11 – 700 Mrągowo  
ePUAP:/TAJAMS/skrytka
2. a/a



Signed by /  
Podpisano przez:

Hubert  
Sadownikow

Date / Data:  
2024-05-10 14:35

Hubert Sadownikow  
Sekretarz Gminy  
z up. Wójta Gminy

**Wójt Gminy Piecki**  
**ul. Zwycięstwa 34**  
**11 – 710 Piecki**

**Nasz znak:**  
DUD.7230.1.2.2024

Piecki, dnia 27 marca 2024 r.

## **DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.01.2024 r. Pana Jerzego Tabaki, pełnomocnika ENERGI–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11 – 700 Mrągowo

### **zezwala się**

na lokalizację projektowanego elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV w postaci linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej  $\varnothing$ 110 o długości 263 metrów oraz szafki złączowo-pomiarowej w działce nr ewid. 132/4 położonej w obrębie geodezyjnym Zyzdrojowy Piecek, która stanowi drogę publiczną nr 170005 N, w celu zasilenia w energię elektryczną działek o numerach ewidencyjnych 44/6, 44/7, 44/8, 43/17, 43/16, 43/9, 44/10, 44/11, 43/7, 43/6, 43/4, 43/3, 43/10, 43/11, 43/14 i 43/12 obręb Zyzdrojowy Piecek, zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

- a) Budowę można rozpocząć po uzyskaniu od zarządcy drogi (Wójt Gminy Piecki) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi i ustalenie za powyższe opłat.
- b) Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien złożyć w Urzędzie Gminy Piecki.
- c) Do ww. wniosków należy dołączyć również odpis niniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej.
- d) Poprowadzenie linii kablowej 0,4 kV YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> w poboczu drogi gminnej, działka numer ewidencyjny 132/4 obręb Zyzdrojowy Piecek, wykonać w całej długości linii kablowej w rurze osłonowej na głębokości 100 cm metodą wykopu otwartego możliwie jak najbliżej granicy działki. W sytuacji wystąpienia kolizji w postaci m.in. zjazdów na działki prywatne, zadrzewień lub innych, przejście linią kablową wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku sterowanego.

- e) Przejście poprzeczne przez drogę gminną linią kablową 0,4 kV YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup>, działka numer ewidencyjny 132/4 obręb Zyzdrojowy Piecek, wykonać w całej długości linii kablowej w rurze osłonowej na głębokości 100 cm metodą przewiertu sterowanego lub przecisku sterowanego.
- f) Szafkę złączowo-pomiarową zainstalować zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu, bezpośrednio przy istniejącym płocie.
- g) Szafka złączowo-pomiarowa może zająć nie więcej niż 0,3 m szerokości pasa drogowego mierząc tę odległość od istniejącego płotu.
- h) Roboty winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi warunkami, jak również normami.
- i) Firma ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku poniesie również koszty przełożenia kabla energetycznego YAKXS 4 x 120 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej oraz szafki złączowo-pomiarowej na ww. działce w przypadkach:
  - prowadzenia robót budowlanych przez gminę Piecki,
  - podejmowania działań zmierzających do zwiększenia mocy energii elektrycznej.

### UZASADNIENIE

W dniu 08.01.2024 r. Pan Jerzy Tabaka reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11 – 700 Mrągowo, działając w imieniu ENERGI–OPERATOR SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, złożył wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4 kV w postaci linii kablowej typu YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej ø110 o długości 263 metrów oraz szafki złączowo-pomiarowej w pasie publicznej drogi gminnej – działka nr ewid. 132/4 obręb Zyzdrojowy Piecek w celu zasilenia w energię elektryczną działek o numerach ewidencyjnych 44/6, 44/7, 44/8, 43/17, 43/16, 43/9, 44/10, 44/11, 43/7, 43/6, 43/4, 43/3, 43/10, 43/11, 43/14 i 43/12 obręb Zyzdrojowy Piecek.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim ww. urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym na działce nr ewid. 132/4 obręb Zyzdrojowy Piecek, kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> w rurze osłonowej ø110 oraz szafki złączowo-pomiarowej. Lokalizacja nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi (Wójt Gminy Piecki) na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ww. urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 lit. „a” ustawy kodeks postępowania administracyjnego – §1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### Otrzymują:

1. Pełnomocnik ENERGI–OPERATOR SA w Gdańsku, Oddział w Olsztynie  
Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę  
TAJAMS Jerzy Tabaka  
ul. Królewiecka 40b/2  
11 – 700 Mrągowo
2. a/a

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie  
art. 4 do ustawy z dnia 16.11.2006 r.  
o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)  
załącznik do ustawy – cz II, poz.44 pkt. 2 ppkt 9

Hubert Sadownikow  
Sekretarz Gminy  
z up. Wójta Gminy



Signed by /  
Podpisano przez:

Hubert  
Sadownikow

Date / Data:  
2024-03-27 11:33