

I. Dane szczegółowe o miejscu przyłączenia

Nr i nazwa stacji transformatorowej	T 71849 Susz Prabucka 4
Nr Słupa, ZK'/ Typ	202/1
Układ sieci/ Typ przewodów	Linia napowietrzna AsXSn4x25
Rodzaj przyłącza /długość	Wymiana przyłącza napowietrzne na AsXSn4x25 l=12m.
Inne uwagi	

II. Zakres prac do wykonania

- wymiana przyłącza napowietznego na AsXSn 4x25 l=12m

Uwagi:

- Prace należy wykonać w oparciu o „Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN” opracowanie ENSTO oraz obowiązujące przepisy i wiedzę techniczną.
- Prace należy wykonać w technologii prac pod napięciem w oparciu o „Instrukcję prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1kV” oraz „Zasady organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV ENERGIA-OPERATOR S.A.”
- Uzgodnienie wejście w teren w celu przeprowadzenia prac oraz wypłata ewentualnych odszkodowań z tego tytułu pozostają w gestii wykonawcy

III. Szkic wykonawczy