

**Energa**

operator

ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/OBM: EOP/KD/9/2026/08/04324/K2

Uzgodnienie projektu rozłącznik THO w m. Siemoń gm. Zławieś Wielka dz. nr 175/5; Warunki przyłączenia nr P/21/047485**I. Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS ☒

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☒

1. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒ENERGA ☐

- ilość 1 moc 63 kVA

ilość ... moc.....

- ilość 1 moc 100kVA

ilość ... moc.....

- ilość moc

ilość ... moc.....

2. Maksymalny czas wyłączenia odbiorców *:

- ilość włączeń: 1

- czas wyłączenia: 8 godzin

3. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na 1 dzień roboczy .

4. Uwagi: Otwarte łączniki nr 902440,9011175,78.Agregat do ST Siemoń i ST Siemoń 17

5. Sporządził

Zatwierdził:

Pracownik MZE:
Pawlikowski Przemysław

Kierownik MZE

 Inżynier
 ds. Stacji SN/nN
 Michał Czajkowski
Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X