

NOTATKA SŁUŻBOWA

Sporządzona na okoliczność wprowadzenia zmian w Wytycznych Programowych o nr 161/0/2018/45MZE pt.: „Wymiana odcinka linii napowietrzne SN GPZ Kleczew – Sompolno na linię kablowa relacji od stacji 50493 do stacji 50491 wraz z wymianą stacji 50491, na stację wewnętrzną z obsługą z zewnątrz w m. Skulsk gmina Skulsk”
Podpisana przez:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Piotr Grabia | - Dyrektor RD Konin |
| 2. Zbigniew Duszyński | - Kierownik 45MZE |
| 3. Jacek Kaszuba | - Inż.ds. Linii Elektroenergetycznych 45MZE |

Uwzględniając:

1. Ustalenia ze spotkania Dyrekcji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu z dnia 07.02.2019r., wg których inwestycje sieciowe należy realizować przede wszystkim w oparciu o kable SN z żyłami roboczymi o przekroju 240 mm².
2. Zadanie ujęte w Planie Rozwoju 2020-25 na rok 2025, które zakresem obejmuje kontynuację przedmiotowej przebudowy, tj. budowę powiązania kablowego SN pomiędzy projektowaną (w ramach przedmiotowych wytycznych) kubaturową stacją transformatorową SN/nn nr 50491 a istniejącą stacją nr 50358.

Należy:

W przedmiotowych Wytycznych Programowych skorygować przekrój żyły roboczej projektowanej linii kablowej z 120mm² na 240mm².

Niniejsza notatka stanowi aneks nr 1 do Wytycznych programowych o nr 161/0/2018/45MZE pt.: „Wymiana odcinka linii napowietrzne SN GPZ Kleczew – Sompolno na linię kablowa relacji od stacji 50493 do stacji 50491 wraz z wymianą stacji 50491, na stację wewnętrzną z obsługą z zewnątrz w m. Skulsk gmina Skulsk.

Na tym notatkę zakończono.

PODPISY

1. 
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Koninie
Piotr Grabia
Kierownik
Zespołu Zarządzania Eksploatacją
2. 
Zbigniew Duszyński
3. 
Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych
Jacek Kaszuba