

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 889 ze zm.) § 1 ust. 1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), **po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2026r. firmy Inwesten Magdalena Kojtka, ul. Pomorska 28, 82 – 300 Elbląg, działającej na podstawie pełnomocnictwa Inwestora tj.: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie 10-950 Olsztyn, ul. Tuwima 6.**

Wójt Gminy Iława

wyraża zgodę na **lokalizację przyłącza kablowego nN 0,4kV na działce nr 433 położonej w obrębie ewidencyjnym 34 – Stanowo gm. Iława** – zgodnie z przełożonym projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest:

1. Wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz wbudowanie urządzenia niezwiązanego z ruchem drogowym.
2. W przypadku kolizji przyłącza kablowego nN 0,4kV z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia wyżej wymienionych urządzeń lub obiektów.
3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym ponosi Inwestor.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889 ze zm), Inwestor będzie ponosił opłaty każdego roku za umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po dokonaniu zgłoszenia robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę, które należy uzyskać w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm)

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia, ponieważ decyzja w całości uwzględnia żądanie strony. W wyniku powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu (ewentualnie innego organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ

odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

ZASTĘPCA WÓJTA

Andrzej Brach



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Brach

Date / Data:
2026-04-23 14:07

Otrzymują:

1. Inwesten Magdalena Kojtko, ul. Pomorska 28, 82 – 300 Elbląg

2.a/a

proj. przyłącze kablowe nn 0,4kV
typu YAKXS 4x120 I=250/285m
(wykop otwarty)

proj. nrz ochr. BR3110 L=7m
(wykop otwarty)

☒ Istn. słup nr 11 typu K E18,5/10
 (obw.0255-01)
☐ Istn. ogranicznik przep.
 istn. uzłem.
☐ okł. przyłączenia do sieci

pro: rura ochr. DVK110 L=1m
(zamykaj. otwarty)

istn. Kina NADOW nn D,4kV
typu AsXSn 4x50
(obw. 0255-01)

COOPERATIVE

[illegible]

42 378/2

42-433

1

0

dz 3222

szczegółowy
- lokalizacji
szafek pomiarowych

škala 1 100

ПЗ 1739-61-2026

22.04.2026

