

Numer P/26/058742	Miejscowość Kutno	Data 11-08-2026
-------------------	-------------------	-----------------

Aktualizacja 1 z dnia 28-08-2026 roku
WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym", informuje że w Warunkach Przyłączenia nr P/26/058742 zmianie ulegają punkty: 4, 7.1.2, oraz 7.1.3, otrzymując następujące brzmienie:

4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Gostynin [0019]
Linia 15 kV Łąck [0019/34]
Stacja SN/nn Rogożewek I [T740865]
Obwód nn Rogożewek I [T740865/01]
Obiekt Obwód [nN] Rogożewek I [T740865/01]
- 7.1.2. Stacja transformatorowa:
- bez zmian
- 7.1.3. Urządzenia nn:
- Wybudować sieć kablową nn zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/26/062858
- wybudować dla przyłączanej działki złącze kablowe nn, zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym, w miejscu zgodnym z obowiązującymi w Energa-Operator S.A. "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nn", jak najbliższej słupa, przy granicy działki lub w linii ogrodzenia, od strony drogi dojazdowej, w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla służb Operatora, na wysokości 0,3 m dolnej krawędzi szafki od powierzchni podłoża, w którym zabudować n/w zabezpieczenie przedlicznikowe / główne oraz przygotować miejsce do zamontowania 3-faz. układu pomiarowego z uwzględnieniem zapisów punktu 9.

Pozostałe punkty Warunków Przyłączenia Nr P/26/058742 pozostają bez zmian.

Kierownik
Dział Przyłączeń Kutno

Marcin Żeberkiewicz

Józefowicz Dariusz

OPRACOWAŁ

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku
ul. Jana III Sobieskiego 20, 99-300 Kutno