

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

**Modernizacja linii nN w technologii PPN na terenie RD Kętrzyn m. Mrągowo pow. Mrągowski.
Wymiana przewodów AL70 na AsXSn 4x70 dł. 310/330, zabudowa 3 kpl. ograniczników przepięć,
zabudowa uzziemienia szt. 2, wymiana słupów szt. 2, zabudowa rozłącznika SZ-160**

Mrągowo-Sienkiewicza K-0571 obw. 06

Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☒
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 1

- czas wyłączeń: 6h
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził: Specjalista
Zarządzania Usługami Sieciowymi

Andrzej Witkowski

Adam Gromala

Zatwierdził: Kierownik Zespołu Zarządzania Eksploatacją
Adam Gromala

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

06 LIP. 2026