

Numer B/26/078416

Miejscowość Olsztyn

Data 07-10-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI**SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGIA – OPERATOR SA****Oddział w Olsztynie**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: obiekt techniczny - powiązanie

Adres (Nr działki): Dywity, ul. Jeżynowa

gm. Dywity, działka numer 0005-449/2, 449/3, 449/4, 451/1, 451/2

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

-

2.3. Urządzenia nn:

Wykonać linię kablową niskiego napięcia nn 0,4kV poprzez złącze kablowe rozgałęźne jako powiązanie projektowanego przyłącza wg. OBI/63/2602591 a proj. złączem kablowo-pomiarowym Z6307451 celem zachowania ciągłości zasilania pomiędzy dwoma obiektami (stacja ładowania oraz budynek handlowo usługowy).

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

-

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

-

kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

-

A

i czas wyłączenia zwarcia

-

s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

-

MVA

i czas wyłączenia zwarcia

-

s

-

w stacji GPZ Olsztyn 1

e) System ochrony od porażeń

uziemia ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt budowlany i wykonawczy linii kablowej nN 0,4kV należy opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie.

4.2. Inne wymagania:

Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przyłączenia:

Moc transformatora w stacji: 250 kVA.

Parametry obwodu do miejsca przyłączenia: proj. kabel NA2XY 4x 240 mm² ok. 400m (wg. OBI(63/2602591).

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGIA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Pijanowski Bogdan

OPRACOWAŁ

tel. 896121807

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczecinie

ZATWIERDZIŁ

Elżbieta Stankiewicz

Otrzymują:

1. ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn