




Istniejąca stacja transformatorowa typu Mstw 20/630 T-2137 "Dom Kupca"



Z3208091




PROJ. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F  
dz. nr 1858



NA2XY(YAKXS) 4x240 SM

Proj. 2 x NA2XY(YAKXS) 4x240 SM  
S/tZn 25x4, I=2/2x6m

NA2XY(YAKXS) 4x240 SM



- 26 -

- 102 -

Proj. 2 x mufa SRN4 150-300 Z240

| LEGENDA |                          |
|---------|--------------------------|
|         | ELEMENTY ISTNIEJĄCE      |
|         | ELEMENTY PROJEKTOWANE nn |



Podpis cyfrowy:  
Aleksandra  
Gontarek  
Data: 2026.09.04  
14:29:48+02'00'



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.  
Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem  
zgodności z ..... P/24/032966; P/24/069435  
Uzgodnienie nr ..... 2026/08/02635/32MMD  
Data uzgodnienia ..... 04/09/2026

Pośrednia ochrona od porażień - samoczynne wyłączanie  
zasilania w układzie sieci TN-C

|                                                                                       |                  |                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| INWESTOR                                                                              |                  | Energa-Operator S.A.<br>80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130                                                                                         |                                                                                       |
|  |                  | Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek<br>81-159 Gdynia, ul. Żeliwna 5B/1, NIP: 9581575697                                                               |                                                                                       |
|                                                                                       |                  | ZN/6311/3232MZI/2025/2502611                                                                                                                              |                                                                                       |
|                                                                                       |                  | SCHEMAT JEDNOKRESKOWY                                                                                                                                     |                                                                                       |
| RYSUNEK NR. E-02b                                                                     |                  | projekt przyłącza kablowego nn 0,4kV                                                                                                                      |                                                                                       |
| Dla zasilania dz. nr 1858<br>w m. Gdynia, ul. Armii Krajowej, gm. Gdynia              |                  |                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| PROJEKTOWAŁ:                                                                          | Jarosław<br>REUT | UAI/8346/165/66 POM/IE/0394/08<br>upr.bud.do<br>projektowania,nadzorowania i<br>kierowania robotami budowlanymi w<br>specjalności instalacji elektrycznej |  |