

12. Zestawienie montażowe i demontażowe

TABELA 1 – zestawienie montażowe

LP.	ZAKRES	DANE OGÓLNE	KABEL TYPU	MUFY	UZIEMIENIE *	RURY OSŁONOWE	UKŁADANIE KABLA	wkładki bezpiecznikowe			INNE MATERIAŁY	ZŁĄCZA KABLOWE Z FUNDAMENTAMI				
								zwieracz nożowy	WTNH-00/gG/500V [A]							
	OD															
	DO															
JM																
1	proj. mufa	proj. KRSN-00	6 4 0 2	6 0 0 0	1 0 0 0	6 1 0 2	0 0 4 4	0 2 2 0	0 0 0 0	6 0 3 0	0 0 4 2	2 2 2 1	1 1 1 2	0 0 1 0	0,32 0,5 0,5	1 0 0 0
2	proj. KRSN-00	proj. mufa	6 0 0 2	6 0 0 0	1 0 0 0	0 0 0 2	0 0 4 4	0 2 2 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4 0 0 4	0 0 2 1	0 0 2 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
RAZEM			12 4 0 4	12 0 0 0	2 0 0 0	6 1 0 4	0 0 8 8	0 4 4 0	0 0 0 0	6 0 3 0	8 2 2 4	2 1 1 4	0 0 1 0	0,32 0,5 0,5	1 0 0 0	
* - liczbę elementów dostosować do wymagań rezystancji określonej Standardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.																

Podczas realizacji prac należy zastosować agregat – 1 szt, szacowana moc 300 kVA

TABELA 2 – zestawienie demontażowe

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się materiału z demontażu.