

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku, RD 33

UL. NOWA 5, 83-110 TCZEW

WYTYCZNE PROGRAMOWE**REMONT LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV POLEGAJĄCA
NA WYMIANIE SŁUPÓW SN. W CIĄGU SN NR 05700-20
LINIA 057500. GMINA WIEJSKA SUBKOWY**

NR WYT.:

534/0/2026/33MZE

NR ZAD. INWEST.:

OPEX 2026

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ 33MZE

OPRACOWAŁ:

DANIEL KLESZCZEWSKI
33MZEInżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Daniel Kleszczewski

SPRAWDZIŁ:

EJSMONT KRZYSZTOFDyrektor
Rejon Dystrybucji w Tczewie

Krzysztof Ejsmont

Kierownik
Biura Zarządzania Usługami

ZATWIERDZIŁ:

Dariusz Lewanczyk

Data:

06.10.2026

SPIS TREŚCI

1.	Energa Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
4.1	Słupy linii 057500	3
5.	Stan planowany / zakres prac	3
4.2	Słupy linii 057500	3
6.	Rzeczowy zakres prac	3
7.	Wymagania dodatkowe	3
8.	Informacje dodatkowe	4
1)	Uzgodnienie dokumentacji	4
2)	Zmiany i odstępstwa	4
9.	Spis załączników	4

1. Energa Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont linii napowietrznej SN polegający na wymianie słupów SN ciągu 05700-20 linia 057500.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Linia SN NR 057500 zlokalizowana jest w miejscowości Subkowy.

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1976	
Nr ciągu	05700-20	
Nazwa ciągu	kier. SZPRUDOWO	
Typ obiektu	Linia napowietrzna 15 kV	
Data ostatniej modernizacji	Nie wykonano	
Nr. Inwentarzowy	3302684993	

4.1 Słupy linii 057500

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ słupa	ALA 12	St. 11 linii 057500
Typ słupa	3x ŻN 12	St. 10 linii 057500

5. Stan planowany / zakres prac

4.2 Słupy linii 057500

Charakterystyka stanu planowanego		
Dane szczegółowe		Uwagi/Komentarze
Typ słupa	E 15/15	St. 11 linii 057500
Typ słupa	E 15/15	St. 10 linii 057500

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Wymiana słupów SN	Szt.	2
2.	Demontaż słupa SN	Szt.	2

7. Wymagania dodatkowe

- Wyłączenia**

Wykonanie prac z wyłączeniem, należy sporządzić harmonogram prac przy uwzględnieniu założenia minimalizacji okresu wyłączeń.

- Demontaż**

Materiały z demontażu wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem utylizacji.

- Uregulowania prawne**

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na wykonywanie robót zgodnych ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa do kancelarii w **Tczewie**, która następnie zostanie przekierowana do **33MZE i 33MMP**

W/w komórka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Poniżej sugerowany zakres komórki organizacyjnej opiniujące dokumentację:

Punkty wytycznych	Komórki organizacyjne EOP		
	Centrala	Oddział Gdańsk	RD Tczew
Pkt. 5.1	-	-	33MZE i 33MMP

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

2) Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieujętych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieujętych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Autor wytycznych, po analizie sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyła stosowny wniosek o odstępstwo od standardów technicznych do właściwego Przewodniczącego Zespołu Technicznego działającego przy Radzie Technicznej ENERGA-OPERATOR. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

9. Spis załączników

1. Plan trasy linii 15 kV

4. Źródło finansowania

OPEX 2026

5. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Wytyczne zostały uzgodnione drogą elektroniczną z niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi:

- 3 MZE
- 3 MD
- 33 MMD
- 3 MMR

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Daniel Keszczewski

.....
podpis autora wytycznych programowych

1. Uzgodnienia i zatwierdzenie

Komórka opiniująca		Pieczęć i podpis (lub informacja o uzgodnieniu w formie elektronicznej przez komórkę opiniującą)
SYMBOL	NAZWA	
33	Dyrektor Rejonu Dystrybucji	
33MMD	Dział Dokumentacji Energetycznej	
3MZ	Biuro Zarządzania Usługami	
3MMPR	Wydział Przyłączeń i Rozwoju	

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych

Daniel Keszczewski

.....
podpis autora wytycznych programowych

