

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 889 ze zm.), a także uchwały Nr 284/862/2022 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 04 października 2022 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn,

z pełnomocnictwa, której występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę –

Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych

Tadeusz Minkowski

ul. Wojska Polskiego 22C/14, 14-200 Iława,

w sprawie uzgodnienia lokalizacji linii kablowej nn 0,4kV w pasie drogi powiatowej

(pismo z 13.11.2025 r., data wpływu 14.11.2025 r.),

zezwalam

ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,

Oddział w Olsztynie

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

NIP 583 000 11 90 Regon 190275904-00068

1. Na lokalizację linii kablowej nn 0,4 kV w pasie drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo- Mątyki -Dziarny (dr. woj. nr 536), dz. nr 13 obręb 0008 Franciszkowo Górne i dz. 75 obręb 0042 Wiewiórki, gm. Iława celem zasilenia w energię elektryczną gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na dz. nr 58 m. Wiewiórki na następujących warunkach:

- a) lokalizacja linii kablowej nn 0,4kV w pasie drogi powiatowej Nr 1339N dz. nr 13 obręb 0008 Franciszkowo Górne i dz. 75 obręb 0042 Wiewiórki, gm. Iława musi być zgodna z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym integralną część niniejszej decyzji (zał. nr 1).
 - b) kabel w pasie drogowym w całości ułożyć w rurze osłonowej na głębokość min. 1,0m licząc od poziomu nawierzchni jezdni do góry rury osłonowej, na całej szerokości pasa drogowego,
 - c) na długości zadania naruszone elementy pasa drogowego należy odbudować zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską i z wymaganą technologią robót.
 - d) inwestor ponosi koszt budowy lub remontu urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
 - e) roboty należy prowadzić przy minimalnym naruszeniu elementów drogi z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury,
 - f) po ułożeniu ww. linii kablowej naruszony pas drogowy przywrócić do stanu użyteczności (nie gorszy niż przed rozpoczęciem robót).
2. W przypadku budowy, przebudowy, remontu drogi ewentualne przełożenie i zabezpieczenie urządzeń lub obiektów właścicieli/posiadaczy wykona na własny koszt zgodnie z art. 39 ust. 5 z zastrzeżeniem art. 5a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 889 ze zm.).
 3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy corocznie uiszczać opłatę zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 889 ze zm.).
 4. Utrzymanie ww. urządzeń należeć będzie do jego posiadacza.
 5. Powyższa decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę i wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszać jej trwałość oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, między innymi zabrania się lokalizacji lub umieszczania urządzeń obcych, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przepisu tego (art. 39 ust. 1 pkt 1) nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – *Prawo telekomunikacyjne* (Dz. U z 2022 r., poz. 1648 ze zm.) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwolą.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej – zezwolenie nie jest wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w art. 39 ust. 1a między innymi, jeżeli spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg. W myśl § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124), umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszania wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym. Z kolei § 140 ust. 6 wyżej cytowanego rozporządzenia mówi, że budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.

W analizowanym przypadku lokalizacja linii kablowej nn 0,4kV nie spowoduje zniszczenia lub uszkodzenia drogi, jej urządzeń oraz nie zmniejszy jej trwałość i nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.
2. W przypadku konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, należy uprzednio uzgodnić z zarządcą drogi projekt lokalizacji linii kablowej z warunkami technicznymi niniejszej decyzji.
3. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urządzenia. **Do wniosku na prowadzenie robót należy dołączyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu.**
4. Zgodnie z art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), niniejsze uzgodnienie stanowi dla inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane oznaczonym jako działka drogowa nr dz. nr 13 obręb 0008 Franciszkowo Górne i dz. 75 obręb 0042 Wiewiórki, gm. Iława.
5. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję przez złożenie stosownego oświadczenia. Z dniem doręczenia do PZD w Iławie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżania do WSA. Po złożeniu oświadczenia nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżania decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, w pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują:

1. ENERGIA OPERATOR S.A. O/OLSZTYN
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Pełnomocnik
Tadeusz Minkowski
Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych
ul. Wojska Polskiego 22C/14, 14-200 Iława,
2. aa.

z up. Zarządu Powiatu

mgr inż. Radosław Augustyniak

Wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154 ze zm.) cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9.
Pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Opracowała:

E. Filaber, tel. 89/ 644 80 64,
e-mail: edyta.filaber@pzd.ilawa.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Kościuszki 33a, 14-200 Iława, reprezentowany przez Dyrektora – Radosława Augustyniaka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Aleksandra Kowalska e-mail: iodo@pzd.ilawa.pl, nr tel. 89/644 80 65.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do załatwienia przedmiotowej sprawy.
4. Podstawą do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest: *ustawa* o drogach publicznych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz inne podmioty upoważnione do żądania informacji na podstawie przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres 5 lat lub więcej.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego świata ani organizacji międzynarodowej.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych jak również mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia pisma.
10. Administrator danych nie automatyzuje i nie profiluje danych osobowych.
11. Administrator doloży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem.



proj. Z66.....
proj. P1-Rs/LZV/F
przy granicy działki

$R \leq 30$

DVK 110
 $l = 2 \text{ m}$
DVK 110
 $l = 2 \text{ m}$

SRS 110 $l = 7 \text{ m}$
przecisk

DVK 110
 $l = 16 \text{ m}$

SRS 110 $l = 15 \text{ m}$
przecisk

istn. słup 12/K-10,5/10/E

istn. obw. napow. (0642-02) - istn. AsXSn 4 x 70 mm²
ze stacji transf. "FRANCISZKOWO VII PIKUS T-0642"

proj. NA2XY-O 4 x 150 mm²
 $lc = 56/71 \text{ m}$

Powiatowy Zarząd Drog
w Iławie

Załącznik Nr
stanowiący integralną część
Decyzji

Nr KPA 4433.80.2025

z dnia 26.11.2025r.

z up. Zarządu Powiatu

mgr inż. Radosław Augustyniak

Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych "ELTEM" Tadeusz Minkowski 14-202 Iława ul. Wojska Polskiego 22C/14 tel. kom. 605 535 964		
Plan linii kablowej nN 0,4 kV		1:500
Nazwa	Elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV-	11.2025
Obiektu:	zasilenie gospodarstwa rolnego	1
Adres:	m. Wiewiórki gm. Iława - dz. nr 58	
Nr OBI:	OBI66-2503041	
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Minkowski upr. nr 25/83/OL	

