





sierpnia 13, 2026

P/26/064162
ZASILANIE DOCELOWE - GR. V
MOC 12.5 kW ETIMAT T 3p. 25A

Os-0169 DZIŚNITY obw. nr 01 k-k SKLEP
TR-160kVA SZ-51/gF zab. 3x160A
przewód AsXSn 4x120mm² dł. 360m, kabel YAKY 4x50mm² dł. 78m, złącze ZK-1b/R/P-2/F

Technik ds. Przyłączeń
Krystian Cichorek
2026 -08- 27





291420/064162 moc 12.5 kW wyznacza NA 240-3 (WU-OSTĘPÓRA