



Przyłącze kablowe od ist. złącza kablowego

Stacja S6-00285 Wąsosze, transformator 100 kVA

Ist. linia nn do miejsca przyłączenia: YAKXS 4x120 mm² – 250 m

Zakres prac:

- wymienić transformator na jednostkę wg. obliczeń
- od złącza kablowego nr Z7603358 wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – trasa około 180 m
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt.
- od proj. złącza przejąć zasilanie linii kablowej kier. ZK nr Z7600341, realizacja poprzez wykonanie wcinki i ustalenie nowego podziału sieci,
- uzgodnić lokalizację projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym

WP: P/25/085227, Przyłącze do: Wąsosze, gmina Wieczfnia Kościelna, Nr działki: 52, 53

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński