

Wytoczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**Nr OBMBS/53/26451****Nazwa i adres obiektu:** j.n.**Praca:** Wymiana kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 31489 Koszalin Zwycięstwa Bloki II na stację dwutransformatorową w zamian istniejącej nr 30578 Koszalin Zwycięstwa Bloki I wraz z powiązaniem 15kV i 0,4kV zlokalizowanej na terenie Miasta Koszalin przy ulicy Zwycięstwa**I. Prace na nn:**

1. Winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

II. Warunki wykonania prac:

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☐

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów

TAK ☐NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☐EOP ☐

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

III. Prace na SN, bądź SN i nn:

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☒EOP ☐

- ilość..... 1 moc..... 650 kVA

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci

- ilość wyłączeń: 2

- czas wyłączeń: 2x 8 godz.

V. Uwagi:niezbędna stacja transformatora po stronie EOP +
agregat z obsługą.

Sporządził
Pracownik MZE:

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych
Dział Zarządzania Eksploatacją

Sebastian Ciniawicz