Istn. NA2XY 4x120
OBWÓD 08 z T741569
-347/368-

Z7405537

Iz=825,8A > Iw (gG125A) =723A

KRSN-00/4R-NH2/F
Z-8 01 wg. PJ03984/21
(Z7405536)

Proj. SRSØ110 mm, l=6,0 m
(wykop otwarty)

10,0

Z7405538

Z7405539

Proj. NA2XY 4x120SE

Proj. ZK-8-2-9
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 110/9 - BRAK WP
dz. 110/10 - BRAK WP

Proj. SRSØ110 mm, l=6,0 m
(wykop otwarty)

Proj. 2x SRSØ110 mm, l=9,0 m
(wykop otwarty)

Proj. SRSØ110 mm, l=9,0 m
(wykop otwarty)

Proj.
2x NA2XY 4x120SE

Proj. ZK-8-2-1
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 111/11 - BRAK WP
dz. 111/12 - BRAK WP

Proj. ZK-8-2-3
P1-Rs/LZV/F
dz. 111/13 - BRAK WP

Proj. SRSØ110 mm, l=9,0 m
(wykop otwarty)

Proj. SRSØ110 mm, l=9,0 m
(wykop otwarty)

Proj. SRSØ110 mm, l=7,0 m
(wykop otwarty)

Proj. NA2XY 4x120SE

Proj. ZK-8-2-8
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 110/14 - BRAK WP
dz. 110/15 - BRAK WP

Proj. Z-8-2
KRSN-00/4R-NH2/F

Proj. 2x SRSØ110 mm, l=7,0 m
(wykop otwarty)

Proj. NA2XY 4x120SE

Proj. RSØ110 mm, l=7,0 m
(wykop otwarty)

Proj. ZK-8-2-2
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 111/17 - BRAK WP
dz. 111/18 - BRAK WP

Proj. 2x SRSØ110 mm, l=5,0 m
(wykop otwarty)

Proj. NA2XY 4x120SE

Proj. 2x SRSØ110 mm, l=5,0 m
(wykop otwarty)

Proj. ZK-8-2-10
P1-Rs/LZV/F
dz. 110/16 - BRAK WP

Proj. ZK-8-2-4
P1-Rs/LZV/F
dz. 110/17 - BRAK WP

Proj. ZK-8-2-5
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 111/16 - BRAK WP
dz. 111/19 - BRAK WP

Proj. SRSØ110 mm, l=1,0 m
(wykop otwarty)

Proj. ZK-8-2-11
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 110/18 - P/25/029247
dz. 110/19 - P/26/010764

Proj. SRSØ110 mm, l=7,0 m
(wykop otwarty)

Proj. SRSØ110 mm, l=5,0 m
(wykop otwarty)

Proj. SRSØ110 mm, l=1,0 m
(wykop otwarty)

PODZIAŁ SIECI

Iz=462,7A > Iw (gG80A) =432A

Proj. ZK-8-2-7
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
dz. 110/20 - BRAK WP
dz. 110/21 - BRAK WP

Proj. SRSØ110 mm, l=7,0 m
(wykop otwarty)

Proj. ZK-8-2-6
P2-Rs/LZV/LZR/F
dz. 111/20;111/21 - BRAK WP
dz. 111/35 - BRAK WP

LEGENDA:

- proj. elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 kV
- proj. szafka pomiarowa
- proj. osłona rurowa
- linie rozgraniczające wg. MPZP

Inwestor:
Energa-Operator S.A.
80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Pracownia projektowa:
BAKO Sp. z o.o.
09-410 Płock, al. Jana Pawła II 30

Nazwa inwestycji:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania dz. 110/18 i 110/19
w m. Antoninów, gm. Gostynin

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Radosław Habaj	MAZ/0584/POOE/12	08.06.2026 r.	
Opracowanie	Radomir Mielcarek	----------		

SKALA:					
1:500	KONCEPCJA PROJEKTOWA	Umowa: PJ02242/26 OBI/74/2600891	Nr proj. 2457	Rew. 0	Rys. E-01