



Dystrybutor Gilbarco SK700-2

Produkt LPG



PRZEJŚCIE RUR W TERENIE OTWARTYM [cm]



I. Do każdego dystrybutora należy doprowadzić dwa przewody zasila fazy benzynoodporne 7x1,5 mm² oraz przewód transmisyjny benzynoodporny 2x0,75 mm².
W przypadku dystrybutora z przekrojem transmisyjnym LON lub kablem lub współpracy z terminalem plinowym należy zastosować przewód transmisyjny 8x0,75 mm².
UWAGA: Przewody powiny wystawać minimum 1,5 m ponad podstawę dystrybutora.
II. W tablicy rozdzielczej stacji paliw pod dystrybutor LPG inwestor powinien przygotować następujące zabezpieczenie:
1. Zasilanie elektryczne dystrybutora (1 faza) zabezpieczenie 6A.
III. Pod dystrybutor, na rurach zasila fazy i powrotnym fazy gazowej należy zamontować zawory oddzielające oraz zawory zrywalne.
IV. Rury zasila LPG i odbioru fazy cieplej LPG, pomiędzy zaworem zrywalnym a podłączeniem dystrybutora o średnicy zewnętrznej 22 mm, zakotwiczone 140 mm powyżej ramy.
V. Rame pod dystrybutor należy wykonać z kątownika hutniczego L50x50x5.
VI. Nad dystrybutorami należy zastosować minimum 190 mm wolnej przestrzeni.
VII. Filtr wstępny LPG należy wykonać po raz pierwszy po przebiegu pierwszych 10.000 litrów a następnie przy każdym spadku wydajności.

Autoryzowany Przedstawiciel Gilbarco Veeder-Root w Polsce
Oil Service Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202, 02-496 Warszawa tel 22 853 23 39, faks 22 85323 40, disa@oilservice.pl

NOVA

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Kątówice, ul. Zabrska 14/11,
t: 666 831 811; e: biuro@nova-projekt.pl
projekt.pl

PROJEKT

www.nova-projekt.pl

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Wierchowska Droga, trasa S17
dz.nr: 42/3, 43/3, 43/4
jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0035 Wierchowska Droga

rysunek: Gabaryty i podłączenia dystrybutora SK 700 LPG.

branża: Paliwowa

zespół: Imię i nazwisko

projektant: mgr inż. Bogdan Oginski

skala: data: luty 2026

nr rys.: P13

projekt budowlany

nr upr.

podpis

L9146/95

nr rys.: P13