

TABELA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH

Lp.	Nazwa operacji technologicznych	Medium	Zbiornik gazu V=10-20m3	Rurociągi przesyłowe	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przelaczanie gazu propan-butan z autocysterny , jej własną pompą , do zbiornika gazu V=10-20m3	f. ciekła	4.		
2.	Przelaczanie gazu propan-butan ze zbiornika gazu V=10-20m3 do dysybutora paliwowego , przy udziale pompy dystrybucyjnej	f. ciekła f. gazowa	1, 2 3.	5.	Zawór nr 6 ustawić na ciśnienie otwarcia 1,0 - 1,2 MPa

UWAGA : 1. Przy operacjach technologicznych przyjęto zasadę , że zawory niepracujące są zawsze zamknięte.
2. Dla zabezpieczenia armatury i urządzeń technologicznych przed uderzeniami hydraulicznymi , należy armaturę otwierać powoli i z czuciem.
3. Zawór oznaczony nr 7 może współpracować z zaworem obejściowym nr 6 i wpływać na płynność jego pracy oraz stałość ciśnienia nastawy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1

Wyłącz silnik pojazdu
- 2

Weź pistolet do tankowania LPG i umieść go w gnieździe wiewowym pojazdu
- 3

Ściśnij dźwignię aż do zablokowania
- 4

Wciśnij i trzymaj przycisk grzybkowy TANKOWANIE na dysybutorze podczas całego procesu tankowania
- 5

Proces tankowania jest zakończony, gdy planowana ilość zostanie osiągnięta lub zawór zwrotny pojazdu zamknie się wydając charakterystyczny dźwięk
- 6

Po zakończeniu tankowania puść przycisk TANKOWANIE
- 7


Odepnij pistolet zwalniając dźwignię
- 8

Odwieś pistolet z powrotem w kieszeni dysybutora LPG i udaj się do kasy w celu uregulowania płatności



POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
LUB WYCIEKU GAZU Z INSTALACJI LPG

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ gazu ze zbiornika
ZAWORY pomalowane kolorem czerwonym i oznaczone znakami:



NOVA

NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o.
40-083 Kąkolice, ul. Złotowska 14/11,
t: 666 831 811; e: biuro@nova-
projekt.pl

P

R

O

J

E

K

T

www.nova-projekt.pl;

nazwa i adres inwestycji:

Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dysybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami

Wierchowska Dągle, trasa S17
dz.nr: 42/3, 43/3, 43/4
jednostka ewidencyjna: 061703_5;
Obręb 0035 Wierchowska Dągle

rysunek:

Tabela operacji technologicznych.

branża:

Paliwowa

faza:

Projekt budowlany

zespół:

imię i nazwisko

nr upr.

podpis

projektant:

mgr inż. Bogdan Ogiński

L9146/95

skala:

data:

luty 2026

nr rys.:

P16