

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Kaliszu

UL. ZAMENHOFA 2 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Wymiana wyeksploatowanych łączników SN z telesterowaniem na terenie Rejonu Dystrybucyjnego Ostrów Wlkp. Montaż rozłącznika w obudowie zamkniętej w izolacji suchego powietrza zdalnie sterowanego w miejsce uszkodzonego rozłącznika napowietrznego nr 1684/II zdalnie sterowanego, słup SN nr 67, ciąg SN2-02002/12 GPZ Grabów - Mielcuchy w m-ci Dębicze gm. Grabów nad Prosną

NR ZAŁOŻEŃ TECH...:

39/2026/ZT/42/MZE

OPRACOWANO W:

DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ


OPRACOWAŁ:

PIOTR WOJCIECHOWSKI


Piotr WojciechowskiInżynier wiodący
ds. Linii Elektroenergetycznych

SPRAWDZIŁ:

DARIUSZ GRZEGORCZYK



Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją
Dariusz Grzegorzczak

ZATWIERDZIŁ:

MARCIN ANDRZEJEWSKI

2026-05-04

Data:


Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim
Marcin Andrzejewski

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi założeniami technicznymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Założenia Techniczne dotyczą wymiany uszkodzonego rozłącznika napowietrznego nr 1684/II sterowanego radiowo zainstalowanego na słupie SN nr w ciągu SN2-02002/12 relacji GPZ Grabów-Mielcuchy na rozłącznik w obudowie zamkniętej w izolacji suchego powietrza zdalnie sterowany z modemem TETRA.

3. Lokalizacja przedmiotu zgodnie z niniejszymi założeniami technicznymi

W założeniach technicznych ujęto rozłącznik nr 1684/II zainstalowany na słupie SN nr 67 w ciągu SN2-02002/12 relacji GPZ Grabów-Mielcuchy. Rozłącznik, który podlega wymianie umiejscowiony jest na działce prywatnej (grunt rolniczy) w miejscowości Dębicze gm. Grabów nad Prosną.

4. Stan istniejący

- łącznik

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	2012 r.	
Nr obiektu	1684/II	
Typ	RNS III 24/400	
Ilość	1szt.	

5. Stan planowany / zakres prac

- łącznik

Charakterystyka stanu istniejącego		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Nr obiektu	421684	
Typ	Rozłącznik obudowie zamkniętej w izolacji suchego powietrza	Z modemem TETRA
Ilość	1 szt.	

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Montaż rozłącznik w obudowie zamkniętej w izolacji suchego powietrza + TETRA	szt.	1

7. Wymagania dodatkowe

Nie dotyczy

8. Informacje dodatkowe

Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w założeniach technicznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kierować do zamawiającego wraz z uzasadnieniem.

Procedowanie uzyskania odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej założenia techniczne.

9. Spis załączników

1. *Podkład mapowy*
2. *Lista awarii*

