0002 - 12/10
0002 - 10/1
0002 - 12/3
0002 - 13
0002 - 12/2
0002 - 14
0002 - 12/1
0002 - 16/2
0002 - 16/5
0002 - 16/3
0002 - 143/1
0002 - 16/6
0002 - 16/1
0002 - 138/1
0002 - 16/4
0002 - 144/1
0002 - 17/3
0002 - 17/1
0002 - 145/1
0002 - 10/2
0002 - 11
0002 - 15
0002 - 21/92
0002 - 21/95
0002 - 383/2
0002 - 383/3
0002 - 383/4
0002 - 383/5
0002 - 383/6
0002 - 383/7
0002 - 383/8
0002 - 383/9
0002 - 383/1
0002 - 383/10
0002 - 383/11
0002 - 383/12
0002 - 19
0002 - 29
0002 - 28
0002 - 9
0002 - 7/5
0002 - 381/4
0002 - 381/5
0002 - 381/3
0002 - 21/99
0002 - 21/94
0002 - 21/119
0002 - 21/120
0002 - 21/97
0002 - 21/87
0002 - 21/88
0002 - 21/115
0002 - 21/105
0002 - 21/110
0002 - 21/116
0002 - 21/114
0002 - 21/107
0002 - 21/111
0002 - 21/106
0002 - 21/108
0002 - 21/112
0002 - 21/113
0002 - 21/109

08620218 TL
08620203 TL
08620217 TL
08620201 TL
08620202 ZK-1
08620111 ZK-1b/R/P-2/F

08 ZN 10
07 ZN 9
02/01 ZN 10
02 ZN 10
01 ZN 10
05 ZN 10
04 ZN 10
03 ZN 10
06 ZN 10

0862-0201/51 4xAL16 L= 25m
0862-0201/50 AsXSn 4x16 L= 30m
0862-0201/01 AsXSn 4x70 L= 48m
0862-02/50 AsXSn 2x16 L= 22m
0862-02/01 AsXSn 4x70 L= 98m
0862-02/02 AsXSn 4x70 L= 166m
0862-02/51 YAKY 4x25 L= 31m
0862-02/03 AsXSn 4x70 L= 50m
0862-02/54 YAKXS 4x70 L= 70m
0862-02/03 AsXSn 4x70 L= 70m
0862-02/04 YAKY 4x120 L= 224m
06-Z6404371 YAKXS 4x120 L= 73m
Z6404371-Z6404373 YAKXS 4x120 L= 93m
0862-01/60 YAKXS 4x70 L= 24m

Z6404371 KRSN-00/4R-NH2/F
Z6404372 P1-Rs/LZV/LZR/F
Z6400149 P1-Rs/LZV/LZR/F
Z6404373 P2-Rs/LZV/LZR/F

Projektowana linia kablowa 0,4 kV z sł. Orii napowietrznej dł. 250m
(proj. 4YAKXS 4x240mm², P2-Rs/LZV/LZR/F i P2/F o.t. 2, P3 Rs/LZV/LZR/F)

1:1 000

P125/074589 - zastawie domowe dz. 383/3 moc 12.5kW zab. 3x25A - ANULOWANO

P126/052509 - zastawie domowe dz. 383/4 moc 12.5kW zab. 3x25A

P126/066038 - zastawie domowe dz. 383/3 moc 16.5 kW zab. 3x32A

Technik ds. Przyłączeń
Krystian Cichorek
2026 -08- 27

Technik Wiodący ds. Przyłączeń
Sebastian Pose
2.6.07.2026

Os. 0862 TR=160kVA
OSN 02 SZ-31 gF|3x100
AsXSn 4x70mm²|17.0m