0017 - 78/3

100005 E 13,5/6

6494 AFL-6 35

14 - Z6406224
YAKXS 4x120
L= 476m

0017 - 78/4

100006 E 13,5/6

0017 - 74

0017 - 75

0017 - 71

100007 ALA 12

100008 ALA 12

0017 - 78/6

0017 - 73

0017 - 65

0017 - 64

0017 - 72

proj. ZKP

0017 - 58/1

0017 - 112/4

0017 - 112/3

0017 - 58/2

0017 - 107

0017 - 106/3

11/05 E 10,5/10

05310213 ZK-1b

0531-02/11
AsXSn 4x70
L= 52m

0017 - 108/1

istn. stup

12 E 10,5/10

11/04 ŻN 10

0017 - 111

11/03 ŻN 10

0531-0201/01
AsXSn 4x70
L= 253m

0531-02/10
AsXSn 4x70
L= 47m

0017 - 106/4

11/02 E 10,5/4,3

0017 - 108/2

05310212 TL

0017 - 112/5

11/01 ŻN 9

0017 - 106/5

0017 - 116/1

0017 - 109

11 E 10,5/10

0017 - 105/2

0017 - 110

0531-02/09
AsXSn 4x70
L= 55m

0017 - 113/1

0017 - 105/1

0017 - 114/7

0017 - 113/2

1:1 000

PKE/036912 - zasilanie docelowe
moc 12,5kW zab. 3x25A

Budowa linii kablowej Q4kV ze stupa
linii Q4kV ok. 15Dm
(YAKXS 4x120mm², AHRs/4kV/12kV/F)

21.05.2026
Technik Włodzący
ds. Przyłączeń

Qs-0531 TR-63kVA
Obw OZ SZ-1 gF/3+80A
AsXSn 4x70mm²/525m