

WZA.5183.6647.2025.ES
RPW/4805/2025

Wrocław, dnia 30 grudnia 2025 roku

Pan Bartosz Michalski
Pracownia Projektowa OMEGA

eDoręczenie

*Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla budowy przyłącza energetycznego do zasilania w energię elektryczną gospodarstwa rolnego i budynku jednorodzinnego, na dz. nr 67/2, 67/1, 95/1 w miejscowości Gaszowice, gm. Syców.
(w zakresie określonym na dołączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).*

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 27.11.2025 r., data wpł. 27.11.2025 r., w sprawie jak wyżej informuję, że dla przedmiotowej inwestycji nie warunkuję konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

Jednocześnie informuję, że nie wnoszę uwag w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego.

Obowiązują następujące uwarunkowania konserwatorskie:

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Powyższe stanowisko nie zwalnia od konieczności uzyskania wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

Katarzyna Dziura
Zastępca
Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

[podpisano elektronicznie]

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
ES

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi: Inspektor Wydziału Zabytków Archeologicznych – Emilia Seredynska - 71 395 80 19 (w godz. 09:00-12:00), e.seredynska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243), ul. Łokietka 11. Można się z nim skontaktować:
Osobiście, poprzez umówienie wizyty;
Telefonicznie pod numerem 71 343 65 01;
Mailowo: dwkz@dwkz.pl;
Korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław;
Elektronicznie przez ePUAP (/dwkz/skrytka) lub system e-doręczeń: AE:PL-97577-19299-IRUIH-22.
2. Inspektor ochrony danych osobowych W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
Mateusz Adamczyk, tel. 71 395 80 05, e-mail: iod@dwkz.pl;
Osobiście w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Cel i podstawa przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Odbiorcy danych Dane mogą być przekazywane:
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. sądom, prokuraturze, jednostkom policji);
Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów o powierzenie przetwarzania (np. kancelariom prawnym, firmom informatycznym).
5. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić przeprowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego.
6. Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
7. Prawa osób, których dane dotyczą Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do:
Dostępu do danych,
Sprostowania danych,
Ograniczenia przetwarzania,
Przenoszenia danych,
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Brak profilowania i automatycznego podejmowania decyzji Zebrane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.
9. Prawo do wniesienia skargi Każda osoba, która uważa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, mail kancelaria@uodo.gov.pl, tel. 606-950-000).

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
56-400 OLEŚNICA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 52 C
TEL. (071) 398 16 67; 399 32 44

ZDP-DT.051.6.2026.MK

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kępnie
Ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno

Dotyczy: wyrażenia zgody na usytuowanie obiektu budowlanego w mniejszej odległości niż określa to Ustawa o drogach publicznych (w granicy działki drogowej drogi powiatowej 3502D dz. nr 95/1 AM – 1 obręb Gaszowice, gm. Syców.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2025 r. (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy 22.12.2025 r.) złożony przez Pana Łukasza Fenglera z ramienia Pracowni Projektowej OMEGA Bartosz Michalski, ul. Leśna 4, 63-400 Wysocko Wielkie, na podstawie pełnomocnictwa nr 125/2025 z dnia 14 kwietnia 2025 r. w imieniu Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Kaliszu w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację obiektu budowlanego, tj. liniowych urządzeń obcych – zasilanie w energię elektryczną gospodarstwa, budynku jednorodzinnego położonego na dz. nr 67/2 AM – 1 ob. Gaszowice, gm. Syców, zgodnie z zapisem art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zarząd Dróg powiatowych w Oleśnicy wyraża zgodę na usytuowanie w/w obiektu budowlanego w granicy działki drogowej drogi powiatowej nr 3502D dz. dr. nr 95/1 AM-1 ob. Gaszowice, gm. Syców.

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Cipyk

Date / Data:
2026-01-26 13:19

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 – ENERGA OPERATOR S.A.

Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kępnie
Ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno

adres do korespondencji:

Łukasz Fengler
Pracownia Projektowa OMEGA Bartosz Michalski,
ul. Leśna 4,
63-400 Wysocko Wielkie

egz. nr 2 – a/a

Sporządziła: Maria Krysiak

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica**,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia sprawy.

11. Stan istniejący

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn.

12. Rozbiórki

Istniejące przyłącze napowietrzne nn-0,4kV typu AsXSn 4x25mm² przebudowane na podstawie pisma EOP/KW/4/2025/07/026275 z dnia 24.07.2025. Układ pomiarowy został wyniesiony kosztem i staraniem podmiotu przyłączanego na zewnątrz budynku. Po wybudowaniu przyłącza istniejący licznik 11523780 przenieść do projektowanej szafki pomiarowej, a przewód zdemontować i zdać do RD Kępno.

13. Linia SN (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna / kablowa)

NIE DOTYCZY

16. Oświetlenie uliczne

NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne / kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne / kablowe)

18.1. Opis zamierzeń projektowych

Zamierzeniem projektu jest zasilanie w energię elektryczną gospodarstwa rolnego, budynku jednorodzinnego 67/4, 67/3 (przed podziałem 67/2) w miejscowości Gaszowice 6, gm. Syców.

Realizacja polegać będzie na wykonaniu przyłącza kablowego łączącego projektowaną dwulicznikową szafkę pomiarową na działce nr 67/4 z istniejącym słupem linii napowietrznej nn nr 3/5 (obwód 3 / 30798), zlokalizowanym na działce nr 67/1.

W tym celu należy:

- a) na działce nr 67/4 zainstalować projektowaną szafkę pomiarową,
- b) od słupa nr 3/5 na działce nr 67/1 ułożyć kabel przyłącza do projektowanej szafki.

18.2. Trasa przyłącza

Kabel NA2XY 4x35 RE 0,6/1 kV (L = 11,5 / 26 m) należy sprowadzić ze słupa nr 3/5 (obwód 3 / 30798) zlokalizowanego na działce nr 67/1 i układać w kierunku dwulicznikowej szafki pomiarowej projektowanej na działce 67/4 (przed podziałem 67/2) zgodnie z trasą przedstawioną na rysunku nr E-01.

18.3. Układanie kabla na istniejącym słupie

Do przewodów nieizolowanych istniejącej linii napowietrznej nn należy podłączyć projektowany kabel przyłącza NA2XY 4x35 RE 0,6/1 kV, zasilający projektowaną szafkę pomiarową.

Kabel na żerdzi słupa należy układać w rurze osłonowej VA 50, od głębokości 0,5 m w ziemi do wysokości 2,5 m nad ziemią. Rurę tę, do żerdzi słupa, należy mocować przy pomocy uchwytyń ŻF 50.

Kabel powyżej rury należy układać na żerdzi słupa korzystając z uchwytyń dystansowych typu SO 79.6. Połączenie między wylotem rury na słupie i kablem należy uszczelnić rurą termokurczliwą typu SRH3 55-15/1000. Kabel na słupie należy zakończyć głowicą kablową napowietrzną typu SFEX4 25-70, zapewniającą ochronę izolacji żył kabla przed promieniowaniem UV.

18.4. Układanie kabla w ziemi

Kabel w wykopie otwartym należy układać linią falistą na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Taką samą warstwą kabel należy przykryć. Następnie należy nasypać 15 cm warstwę gruntu rodzimego, a na niej ułożyć folię niebieską z tworzywa sztucznego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 30 cm.

Kabel powinien być wyposażony w wymagane standardami Energa-Operator tabliczki z opisem umieszczone w wykopie, rozmieszczone co 10 m na całej jego długości. Tabliczki te należy również instalować przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy podejściach do słupa i szafki pomiarowej.

Promień zgięcia kabla winien być większy od jego 15-krotnej średnicy. Na faliste ułożenie należy przeznaczyć 3% długości odcinka kablowego. Temperatura zewnętrzna jak również temperatura samego kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta kabla, jednak nie niższa niż - 5°C.

Szczegóły wykonania kolizji i skrzyżowań omówiono w punkcie nr 28.

18.5. Projektowana szafka pomiarowa

Przyjęto wolnostojącą dwulicznikową szafkę pomiarową w obudowie z tworzywa sztucznego typu P2-Rs/LZV/F. Kabel w szafce pomiarowej należy zakończyć głowicą kablową wewnętrzną typu SFEX4 25-70.

Szafkę należy uziemić przy pomocy projektowanego uziomu z taśmy i prętów stalowych ocynkowanych o $R \leq 30 \Omega$. UWAGA: Po wybudowaniu uziomu należy sprawdzić metodą pomiarową wartość uziemienia i w razie potrzeby rozbudować wykonany uziom do poziomu zachowania warunku $R \leq 30 \Omega$.

Wszelkie prace należy wykonywać ściśle przestrzegając przepisów BHP. Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

Odpady powstałe podczas wykonywanych prac należy posortować, wywieźć z budowy i zagospodarować: metale złomować, odpady poliwynylowe skierować do recyklingu.

Ziemia z wykopu w całości trafia ponownie do wykopu. Nadwyżkę gleby należy ułożyć na linii wykopu w formie nasypu.

Podczas realizacji robót, w wyniku eksploatacji pojazdów na budowie, może nastąpić emisja znikomej ilości nieorganizowanych substancji szkodliwych do powietrza. Emisja tych substancji będzie więc mieć miejsce w ilościach śladowych. Pojazdy winny posiadać zgodne z przepisami katalizatory spalin.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana będzie poprzez istniejące ograniczniki przepięć zainstalowane na słupach nr 3/4 i 3/8.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowić będzie izolacja robocza przewodów i urządzeń. Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania.

Moc przyjęta według WP dla odbiorcy na działce nr 67/4: **12,5 kW**

Zgodnie z warunkami przyłączenia jako zabezpieczenie przedlicznikowe przyjęto ograniczniki mocy 25 A.

Jako zabezpieczenie Energetyki w projektowanej szafce pomiarowej należy zastosować wkładki topikowe mocy WT-00 50 A gF.

17 odbiorców o mocy obliczeniowej 7 kW

$$P_i = 17 * 7 = 119kW \quad \text{dla 17 odbiorców} \quad kj = 0,383$$

$$P_o = 119 * 0,383 = 45,6kW \quad \text{przy } \cos \varphi = 0,93 \quad I_o = 70,8 A$$

Obwód jest obecnie prawidłowo zabezpieczony w stacji transformatorowej wkładkami WT-1 gF 80A.

Przewody i kabel dobrano na dopuszczalną obciążalność i dopuszczalny spadek napięcia w poniższej tabeli. Sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji do projektowanej szafki pomiarowej wynosi 2,6%.

Największy sumaryczny obliczeniowy spadek napięcia od stacji do szafki 30798-III/8/2 wynosi 6,9 %.

Odcinek linii	P _o	I _o	I _b	I _{d min}	przewód / kabel	I _{dd}	L	ΔU
-	kW	A	A	A	mm ²	A	m	%
Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/3	45,6	70,8	80	88	AsXSn 4x50	168	84	1,4
Istn. linia napowietrzna od słupa 3/3 do słupa 3/3/5			80	88	4x AL. 1x25	140	164	3,6
Istn. linia kablowa od słupa 3/3/5 do 30798-III/8/2			80	88	YAKY 4x70	205	345	1,9
						Sumaryczny max ΔU		6,9

Istn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/3	45,6	70,8	80	88	AsXSn 4x50	168	84	1,4
Istn. linia napowietrzna od słupa 3/3 do słupa 3/3/5			80	88	4x AL. 1x25	140	57	1,1
Proj. przyłącze kablowe			50	55	NA2XY 4x35	90	26	0,1
Sumaryczny max ΔU							2,6	

25.4. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Sprawdzenie wykonano w poniższej tabeli. Wyniki obliczeń wskazują, że ochrona przeciwporażeniowa będzie skuteczna. Obliczoną impedancję pętli zwarcia Z_p zwiększono o 5%.

Zgodnie z normą N SEP-E-001 oraz z obowiązującymi w Energa-Operator SA Standardami Technicznymi Projektowania i Budowy Sieci SN i nn z 2 listopada 2023r, czas zadziałania zabezpieczeń w postaci wkładek topikowych może być dłuższy niż 5s, pod warunkiem, że prąd wyłączający I_a będzie równy co najmniej dwukrotnej wartości prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej. Na tej podstawie w obliczeniach zastosowano współczynnik $k=2$.

Odcinek linii	Parametry elementów pętli zwarciorowej							I_b	k	I_a	$\frac{I_z = U}{1,05 \cdot Z_p}$	$I_z \geq I_a$
	przewód / kabel	L_e	R_e	X_e	R_p	X_p	Z_p					
-	-	km	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	A	-	A	A	-
Transformator 63 kVA					0,0622	0,0935						
stn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/3	AsXSn 4x50	0,168	0,1077	0,0143	0,1699	0,1078	0,2012	80	2	160	1089	TAK
stn. linia napowietrzna od słupa 3/3 do słupa 3/3/5	4x AL. 25	0,328	0,4022	0,1082	0,5720	0,2160	0,6115	80	2	160	358	TAK
stn. linia kablowa od słupa 3/3/5 do 30798-III/8/2	YAKY 4x70	0,69	0,3036	0,0476	0,8756	0,2636	0,9145	80	2	160	240	TAK
stn. linia napowietrzna od stacji do słupa 3/3	AsXSn 4x50	0,168	0,1077	0,0143	0,1699	0,1078	0,2012	80	2	160	1089	TAK
stn. linia napowietrzna od słupa 3/3 do słupa 3/3/5	4x AL. 25	0,114	0,1398	0,0376	0,3097	0,1454	0,3421	80	2	160	640	TAK
Proj. przyłącze kablowe	NA2XY 4x35	0,052	0,0447	0,0038	0,3544	0,1492	0,3845	80	2	160	570	TAK

26. Opinia geotechniczna

Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej spełniają pierwszą kategorię geotechniczną.

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

NIE DOTYCZY

28. Kolizje / skrzyżowania

Projektowany kabel układać w rurze osłonowej DVR 110 na całym odcinku wzdłuż istniejącego chodnika. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławnic czopowych typu EK 186/110 WR.

Wykopy należy wykonywać ręcznie z uwagi na możliwość natrafienia na niezarejestrowane na planie urządzenia lub sieci podziemne.

29. Ingerencja w zieleń wysoką

NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków We Wrocławiu znak: WZA.5183.6647.2025.ES z dnia 30.12.2025r nie ma konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

W razie odkrycia trakcie robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prace, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów przywołanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

31. Opis do projektu zagospodarowania terenu

31.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV w energię elektryczną gospodarstwa rolnego, budynku jednorodzinnego na działce 67/4, 67/3 (przed podziałem 67/2) w miejscowości Gaszowice 6, gm. Syców.

31.1.1. Inwestor

ENERGA–OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

31.1.2. Adres obiektu

Jednostka ewidencyjna: 021407_5 Syców – obszar wiejski

Obręb: 0004 Gaszowice

Działki numer: 67/1, 67/4

31.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istnieją obiekty elektroenergetyczne takie jak stacja transformatorowa, linia napowietrzna nn.

31.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na rozpatrywanym terenie zaprojektowano budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn-0,4kV w energię elektryczną gospodarstwa rolnego, budynku jednorodzinnego na działce 67/4, 67/3 (przed podziałem 67/2) w miejscowości Gaszowice 6, gm. Syców.

Z istniejącego słupa nr 3/5 zlokalizowanego na działce 67/1 zostanie wykonane odgałęzienie przyłączem kablowym typu NA2XY 4x35 RE 0,6/1 kV, (L = 11,5 / 26 m), ułożonym:

- na działce nr 67/1: na słupie, w ziemi
- na działce nr 67/4: w ziemi i w projektowanej szafce pomiarowej

na co uzyskano zgodę wszystkich właścicieli ww. działki.

31.4. Bilans terenu zajętego przez projektowane urządzenia

NIE DOTYCZY

31.5. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków We Wrocławiu znak: WZA.5183.6647.2025.ES z dnia 30.12.2025r nie ma konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych.

31.6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren i projektowane obiekty

Brak wpływu na teren i projektowane obiekty.

31.7. Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów

Projektowane obiekty nie stwarzają uciążliwości dla środowiska. Przy normalnej eksploatacji projektowane przyłącze kablowe oraz istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Mogą one stwarzać zagrożenie w przypadku naruszenia zasad ich właściwego użytkowania.

31.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych

Brak danych.

31.9. Powierzchnia zabudowy budynków

NIE DOTYCZY

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działek, na których realizowana jest inwestycja (działki nr 67/1, 67/4) i nie wprowadza ograniczeń do korzystania z nich zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem oraz nie ma wpływu na działki sąsiednie, w tym nie ogranicza możliwości ich zabudowy, co stwierdza się na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy z 07.07.94 r. Prawo Budowlane (t tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 ze zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), Polskich Norm, a także na podstawie ogólnej wiedzy technicznej.

33. Uwagi

Na projektowanej szafce pomiarowej należy zainstalować tabliczki numeracyjne i informacyjne zgodne z aktualnymi standardami.

W trakcie prac należy zachować wszystkie uwagi i wskazówki instytucji uzgadniających i opiniujących niniejszą dokumentację projektową.

Roboty zanikające należy przedstawić do odbioru częściowego.