

TABELA OPERACJI TECHNOLOGICZNYCH

Lp.	Nazwa operacji technologicznych	Medium	Zbiornik gazu V=10-20m3	Rurociągi przesyłowe	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przelaczanie gazu propan-butan z autocysterny , jej własną pompą , do zbiornika gazu V=10-20m3	f. ciekła	4.		
2.	Przelaczanie gazu propan-butan ze zbiornika gazu V=10-20m3 do dystrybutora paliwowego , przy udziale pompy dystrybucyjnej	f. ciekła f. gazowa	1, 2 3.	5.	Zawór nr 6 ustawić na ciśnienie otwarcia 1,0 - 1,2 MPa

UWAGA : 1. Przy operacjach technologicznych przyjęto zasadę , że zawory niepracujące są zawsze zamknięte.
2. Dla zabezpieczenia armatury i urządzeń technologicznych przed uderzeniami hydraulicznymi , należy armaturę otwierać powoli i z czuciem.
3. Zawór oznaczony nr 7 może współpracować z zaworem obejściowym nr 6 i wpływać na płynność jego pracy oraz stałość ciśnienia nastawy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 1

Wyłącz silnik pojazdu
- 2

Weź pistolet do tankowania LPG i umieść go w gnieździe wlewowym pojazdu
- 3

Ściśnij dźwignię aż do zablokowania
- 4


Wciśnij i trzymaj przycisk przyspieszony TANKOWANIE na dystrybutorze podczas całego procesu tankowania
- 5

Proces tankowania jest zakończony, gdy planowana ilość zostanie osiągnięta lub zawór zwrotny pojazdu zamknie się wydając charakterystyczny dźwięk
- 6

Po zakończeniu tankowania puść przycisk TANKOWANIE
- 7


Odepnij pistolet zwalniając dźwignię
- 8

Odwieś pistolet z powrotem w kieszeni dystrybutora LPG i udaj się do kasy w celu uregulowania płatności



POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
LUB WYCIEKU GAZU Z INSTALACJI LPG

1. Zamknąć zawory odcinające dopływ gazu ze zbiornika
ZAWORY pomalowane kolorem czerwonym i oznaczone znakami:



	NOVA PROJEKT ARCHITEKCI sp. z o.o. 40-083 Kąkolice, ul. Złotowska 14/11, t: 606 831 811; E: biuro@nova- projekt.pl P R O J E K T T www.nova-projekt.pl				
nazwa i adres inwestycji:	Budowa stacji paliw płynnych i gazu lpg z wiatą dystrybutorową wraz z infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, parkingami, instalacjami, zbiornikami i pylonami				
	Bystrzejowice, trasa S17 dz.nr: 250/4, 251, 321/1, 164/6 jednostka ewidencyjna: 061703_5; Obręb 0006 Bystrzejowice A Ukaz				
Tabela operacji technologicznych.					
branża:	Paliwowa	laza:	Projekt budowlany		
zespół:	linię i nazwisko	nr upr.	podpis		
projektant:	mgr inż. Bogdan Ogiński	L9146/95			
skala:		data:	luty 2026	nr rys:	P16