

Numer B/26/030461

Miejscowość Gdynia

Data 22-04-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: Zespół budynków wielorodzinnych E3.1, stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenie terenu zewnętrznego

Adres (Nr działki): Gdynia, ul. Morska

gm. Gdynia, działka numer 0012-397, 388, 393, 396/1, 400/3, 401/3

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

Realizacja proj.T2 wg WBS-B/26/029608.

2.2. Stacja transformatorowa:

Realizacja proj.T2 wg WBS-B/26/029608.

2.3. Urządzenia nn:

Wybudować odpowiednią ilość linii kablowych 0,4kV typu YAKXS 4x240 z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV (realizacja proj.T2 wg WBS-B/26/029608) do projektowanych złącz kablowych w pobliżu projektowanej zabudowy wielorodzinnej- zachować układ pierścieniowy połączeń. Wybudować złącze kablowo-pomiarowe dla zasilania stacji ładowania oraz oświetlenia zewnętrznego.

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|----|
| a) | Układ sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) | System ochrony od porażeń | - | |

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| a) | Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | |
| b) | Napięcie znamionowe sieci | - | kV |
| c) | Prąd zwarcia doziemnego | - | A i czas wyłączenia zwarcia - s |
| d) | Moc zwarciaowa na szynach 15 kV | - | MVA i czas wyłączenia zwarcia - s |

-

w stacji GPZ GPZ CHYLONIA

- e) System ochrony od porażeń

uziemiać ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:


Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku




Bruhn Jarosław
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 92 90

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Gdyni


Zbigniew Jedrusiak

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia



12/26/02

proj. T2
proj. 25. well. - 6 st.
proj. 25. well. - 6 st.
proj. 25. well. - 6 st.
(2 pomieszczenia)

UL. MORSKA