

Numer B/26/034134

Miejscowość Gdynia

Data 05-05-2026

WARUNKI BUDOWY SIECI**SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA****Oddział w Gdańsku**

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: Zespół budynków wielorodzinnych E3.4

Adres (Nr działki): Gdynia, ul. Morska

gm. Gdynia, działka numer 0012-396/1, 384, 389, 391, 393

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:**2.1. Urządzenia WN i SN:**

Realizacja proj.T1 wg WBS-B/26/029605.

2.2. Stacja transformatorowa:

Realizacja proj.T1 wg WBS-B/26/029605.

2.3. Urządzenia nn:

Wybudować odpowiednią ilość linii kablowych 0,4kV typu YAKXS 4x240 z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV (realizacja proj.T1 wg WBS-B/26/029605) do projektowanych złącz kablowych w pobliżu projektowanej zabudowy wielorodzinnej- zachować układ pierścieniowy połączeń.

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej**3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:**

- | | | |
|------------------------------|-----|----|
| a) Układ sieci | - | |
| b) Napięcie znamionowe sieci | 0,4 | kV |
| c) System ochrony od porażeń | - | |

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

- | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------|-----|
| a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci | - | | | |
| b) Napięcie znamionowe sieci | - | kV | | |
| c) Prąd zwarcia doziemnego | - | A | i czas wyłączenia zwarcia | - s |
| d) Moc zwarciova na szynach 15 kV | - | MVA | i czas wyłączenia zwarcia | - s |

-

w stacji GPZ GPZ CHYLONIA

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| e) System ochrony od porażeń | uziemiające ochronne |
|------------------------------|----------------------|

4. Inne ustalenia:**4.1. Dotyczy projektu budowlanego:**

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytocznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku


Bruhn Jarosław
OPRACOWAŁ
tel. 58 527 92 90

Dyrektor
Rejon Dystrybucji w Gdyni


Zbigniew Węgrasiak

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia

proj. line wall, 0,4m
YAKES 4x240 ≈ 500 cub
proj. 21, wall. = 8 int.

proj. 1-1 up
WBS-6/26/028605



