

48/13

Wykonać wpiecenie w linię kablową w istniejący kabel typu
YAKY 4x120 rdz. (T-2808-Z-36/51) za pomocą kabla typu
YAKXS 4x120 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego
przy granicy zgłaszanej działki (45/3)
YAKXS 4x120
120 m



Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kv. Należy uzgodnić z Podmiotem
Przyłączającym szczegółową lokalizację złącza kablowego / przyłącza.