



	Protokół badań powierzchniowej rezystancji powłoki izolacyjnej Załącznik Nr 4 do Zasad projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych	ZMS.04/51/2025/1/4
--	--	---------------------------

6. Uwagi Inspektora Nadzoru _____

7. Przyrządy pomiarowe

TYP MIERNIKA	NUMER FABRYCZNY	DOKUMENT DOPUSZCZENIA (aktualny dokument dopuszczenia – świadczenie wzorcowania, kalibracji, sprawdzenia)	DATA WAŻNOŚCI DOKUMENTU DOPUSZCZENIA

8. Uwagi i wnioski

Wartość powierzchniowej rezystancji powłoki izolacyjnej obliczona dla całego gazociągu wynosi:

$$R_i = \dots\dots\dots \text{M} \cdot \Omega \cdot \text{m}^2$$

$$R_i = (E_{\text{Zafl.}} - E_{\text{Wyt.}}) \times S / I_p,$$

gdzie S powierzchnia badanego odcinka gazociągu w [m²]; I_p –natężenie prądu polaryzacji katodowej danego odcinka

lub inny wzory określające wartość parametrów powłoki izolacyjnej.

Pomiar wykonał:	Wykonawca	Inspektor Nadzoru	Przedstawiciel Jednostki Eksploatacyjnej
 (data podpis) (imię i nazwisko)	 (data podpis) (imię i nazwisko)	 (data podpis) (imię i nazwisko)	 (data podpis) (imię i nazwisko)