

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI
pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-I.6630.489.2026

ODPIS
PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 489.2026

Przedmiot uzgodnienia: sieć elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu: gm. Barczewo, obr. 28 TUMIANY, dz.: 74/36, 74/77, 76

Wnioskodawca: **ELMYK Sp. z o.o.**
Michała Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

Inwestor: **Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku**
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdańsk

Data narady: 2026-07-01

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedłożony projekt pod warunkiem uwzględnienia uwag zawartych w załączniku nr 1.

Pouczenie:

- 1. Znaki geodezyjne i urządzenia zabezpieczające te znaki podlegają ochronie. W celu zachowania niezmiennego położenia punktów osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obsługującej budowę. W przypadku zniszczenia punktów osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiązek na własny koszt zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktów.*
- 2. Przy realizacji projektu w terenie należy uwzględnić charakterystykę dokładności poszczególnych punktów granicznych wzdłuż których realizowana jest inwestycja.*

Załączniki:

- 1. Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej*
- 2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia*

z up. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO
Agnieszka Krupka
Inspektor w Wydziale Geodezji
(dokument podpisany cyfrowo)

sygn. GD-I.6630.489.2026 z dnia 2026-07-01

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko uzgadniającego Data
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	brak uwag	Agnieszka Krupka 2026-06-29 10:50:31
ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn	brak stanowiska *	
Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie	brak uwag	Emilia Rogińska 2026-06-26 07:27:23
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	brak uwag	Agnieszka Dobrowolska 2026-06-24 12:10:55
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Infrastruktury i Budownictwa	brak uwag	Elżbieta Taub 2026-06-24 07:04:40
Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie	brak uwag	Michał Sypko 2026-06-25 13:14:32
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”	brak uwag	Zbigniew Czarnota 2026-06-24 07:01:35
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	brak uwag	Grzegorz Kuberka 2026-06-25 13:53:08
MACROSAT Sp. z o.o.	załącznik	Krzysztof Kacprowicz 2026-06-24 08:27:31
NEXERA Sp. z o.o.	brak uwag	Andrzej Grycmacher 2026-06-25 13:41:28
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Barczewie	brak uwag	Łukasz Borkowski 2026-06-24 15:16:05
Urząd Miejski w Barczewie	brak uwag	Mariusz Kozera 2026-06-24 09:47:56
Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji	brak uwag	Aleksandra Ratajczyk 2026-06-30 09:04:31
Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii	brak uwag	Remigiusz Kowalski 2026-06-25 10:09:26
Intelly J. Niski Spółka Jawna	brak stanowiska *	

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania

UZGODNIENIE nr. 20260624 z dnia: 2026-06-24

Dotyczy: sieci elektroenergetycznej w Tumianach, dz. 74/36, 74/77, 76

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

1. Sieć telekomunikacyjną (światłowodową) podziemną, będącą własnością Macrosat sp. z o.o. zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokościowej symbolem **proj. ts**. Aktualnie sieć jest w budowie!
2. Wykonawca prac budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem powinien pisemnie lub pocztą elektroniczną powiadomić: **Macrosat, ul. Wojska Polskiego 7, 11-010 Barczewo**, mail: biuro@macrosat.pl, o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer powyższego uzgodnienia.
3. Podczas prowadzenia prac:
 - ustala się 1-metrową strefę ochronną z każdej strony naszych urządzeń. **W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie.** Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy.
 - skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na urządzeniach Macrosat, należy zawiadomić biuro Macrosat pod numerem telefonicznym **89-51 48 429**,
 - przed zasypywaniem wykopu bezwzględnie zagęścić grunt poniżej kabla telekomunikacyjnego Macrosat, **aby nie dopuścić do jego zerwania lub przecięcia w czasie zasypywania wykopu.** W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Macrosat,
 - przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Macrosat,
 - w miejscach skrzyżowań na Infrastrukturze Macrosat oraz na **przejeźdźniach poprzecznych przez jezdnię zastosować osłonowe, dwudzielne rury Arot** lub inne trwałe zabezpieczenie.
4. Macrosat informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Macrosat zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń.
6. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego wydania.

uzgodnił: Krzysztof Kacprowicz