



Przyłącze kablowe od stanowiska linii napowietrznej 0,4 kV

Stacja S6-00882 Rozwozin I, transformator 100 kVA

Ist. linia do miejsca przyłączenia: 4xAl 50 mm² – 200 m + AsXSn 4x50 mm² – 250 m

Zakres prac:

- na stanowisku linii napowietrznej zabudować rozłącznik bezpiecznikowy – 1 szt.
- wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² – trasa około 60 m
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowo-pomiarowe – 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F
- uzgodnić lokalizację projektowanego złącza kablowo-pomiarowego z zasilanymi odbiorcami w formie pisemnej na załączniku graficznym

WP: P/26/068022, Przyłącze do: Rozwozin, gmina Żuromin, Nr działki: 205/2

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

