




126/066856- zasilone dwulowe
woc 12,5 kW zdn. 3x25A

02.09.2026
Technik Wiodacy
ds. Instalacji
Sebastian Pose


05-0488 TR-160WVA
08w ok 52-44 3x160Aqf
YAKXS 4x240mm²/5400m
YAKXS 4x120 2146m...

1:500

15/0,4kV




lstn. z1qcze Z6401350


$$\frac{4 \times 70}{78} = \frac{280}{78}$$
$$\begin{array}{r} \text{YAKXS } 4 \times \\ \underline{15721} \end{array}$$

02.09.2026

Technik Wiedzy
ds. Przyłączeń

PROJ. ZŁADZE Z1


$$I = 723 \text{ A}$$

stn. kabel nn 0,4kV
typu NA2XY (YAKXS) 4x120mm²SE
do rozłącza i przetożenia do proj. Z1
na odcinku l=12m

PROJ. ELEKTROENERGETYCZNE PRZYLĄCZE KABLOWE nn 0,4kV
PROJ. KABEL NA2XY (YAKXS) 4x120mm²SE , L=22/26m
AU=3,080%

Układ połączeń sieci: TN-C

Jednostka projektowa:		Nazwa i adres zamawiającego:													
 e element ELEMENTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE UL. MŁCZYSKA 10 00-716 Warszawa www.elemer.pl NIP: 771-18-18-18		ENERGIA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn NIP 583-000-11-90 REGON 190275904-00058													
		Lokalizacja: Koźla Góra, dz. nr 1/17, Gmina Łukta, powiat ostrodzki, województwo warmińskie – mazurskie, Obręb 0069 Mostkowo													
Nr umowy:		Nr/5973/6464M2/2024/24025963/		OBI/64/24025963		Objekt:		Budowa kablowego przylączka elektroenergetycznego nn 0,4kV w celu zaizolowania budynków jednorodzinnych w miejscowości Koźla Góra							
Projektant:		mgr inż. Łukasz Andryszczyk		Imię i nazwisko		Specjalizacja		mgr inż. Łukasz Andryszczyk		Nr uprawnień budowlanych		Data		Podpis	
Opracowywujący:		mgr inż. Damian Iżwiak		instalacyjna		instalacyjna				PDL/0063/PBE/20		01.2026			
Tytuł rysunku:				Schemat Jednokreskowy				Stadium		Format		Skala rys.		Nr rys.	
								PW		A3				E-02	