



istn. stacja transformatorowa SN/nn
"Gryżliny PKP" [Os-0937]
tr. 100 kVA




istn. AsXSn 4x70mm²
L~40m

$I_{zw} = 1204 \text{ A}$
 $\Delta U_{\%} = 0,75 \%$

Proj. NA2XY 4x70mm²
L=1m (5mb)

Proj. bed. oc. Fe/Zn
30x4 L~2m

Proj. ZKP-1
P1-Rs/LZV/LZR/F



istn. Z6400895
P3-Rs/LZV/LZR/F

istn. YAKXS 4x35mm²
L=32m

istn. 01/P-10

ELProjekt

Rafał Chmielewski

Piątki 98/1; 13-100 Nidzica

tel. 695-027-636

rafal.chmielewski89@o2.pl

INWESTOR: ENERGIA-OPERATOR S.A.
ul. Marynarki Polskiej 130; 80-557 Gdańsk

UMOWA NR: OBI/64/2601211
WP nr P/24/085567 z dn. 24.12.2024r.

TEMAT: Budowa przyłącza kablowego nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego

LOKALIZACJA: Gryżliny gm. Stawiguda dz. nr 235/10

RYSUNEK: Schemat zasilania - stan projektowany

Nazwisko, nr uprawnień: PODPISY

PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Pierkowski

OPRACOWAŁ: mgr inż. Rafał Chmielewski

data: 06.2026

E-2

skala: